

質 疑 ・ 回 答 書

事業名:交野市立藤が尾小学校ほか1校電話設備購入

下記のとおり質疑事項に回答します。

NO.	質 疑 事 項	回 答 内 容
1	実施設計書(No.6、No.10)記載、ONU「移設」は、仕様書(第8条-4)記載の動作確認以外に、既設ケーブル余長内での、配線工事が必要となりますでしょうか。	配線工事は不要ですが、簡易な移設は必要です。
2	実施設計書(No.4、No.8)記載、IP200PG「放送設備連携」について、既設放送設備との接続についてIP200PGとの距離をご教示ください。	1m程度、見込んでいます。
3	配管(88m)一回塗り程度の塗装は、配管敷設後の実施で宜しかったでしょうか。	敷設前に塗装とし、施工時、必要においてタッチアップ塗装を実施してください。