

質疑回答書

事業名：交野市立岩船小学校ほか4校門扉改修設計業務委託

下記のとおり質疑事項に回答します。

No.	質疑事項	回答
1	改修内容につきまして、門扉、門柱、門塀、レール等の更新とありますが、門扉は撤去・新設、RC門柱、門塀は劣化部補修及び吹替と考えてよろしいでしょうか。	既存の門扉・レールは撤去・新設、RC門柱・門塀に関しては当該業務の影響範囲のみ撤去・新設とする。 撤去しない場合についての補修方法についてはお見込みのとおり。