



学校規模適正化について

教育委員会

これまでの経過

時 期	内 容
平成28年6月	学校規模適正化に関する <u>アンケート調査</u>
平成28年7月	<u>学校教育審議会へ諮問</u> 「市立小学校及び中学校の適正規模及び適正配置等について」
平成29年1月	<u>中間答申</u> <u>「学校規模適正化基本方針」策定</u>
平成29年12月 ～(4回)	第一中学校区における市立小中学校の適正配置等に関する <u>懇談会</u>
平成30年7月	<u>答申</u>

学校教育審議会 答申



	H30.3時点		
	第一中学校	交野小学校	長宝寺小学校
敷地面積	16,707㎡	21,243㎡ (雑地に第一・二給食センター跡地1,874㎡あり)	20,772㎡
運動場面積	11,362㎡	11,661㎡	9,913㎡
延床面積	7,051㎡	6,968㎡	5,830㎡
建築年度	校舎※1 1959(S34)年(建築後59年) 体育館 1960(S35)年(建築後58年)	校舎 1963(S38)年(建築後55年) 体育館 1981(S56)年(建築後37年)	校舎 1974(S49)年(建築後44年) 体育館 1975(S50)年(建築後43年)
長寿命化判定	校舎 ○ 体育館 ○	校舎 ○ 体育館 ○	校舎 ○ 体育館 ×
長寿命化した場合の残存年数	校舎 21年(建替時期:平成51年) 体育館 -	校舎 25年(建替時期:平成55年) 体育館 43年(建替時期:平成73年)	校舎 36年(建替時期:平成66年) 体育館 -
健全度評価※2	校舎 68 体育館 100	校舎 58 体育館 51	校舎 78 体育館 51

※1 校舎の建築年度は棟別に異なるため、延床面積1,000㎡以上の棟のうち、もっとも古い棟の建築年度を記載している。

※2 健全度評価は、平成30年10月末時点における、各棟で②の部位ごとに、①の種別で評価し、③の式で健全度を評価。

※3 校舎の健全度評価は、下の式に算出。

$$\frac{[\text{面積}(\text{棟1}) \times \text{健全度}(\text{棟1}) + \dots + \text{面積}(\text{棟n}) \times \text{健全度}(\text{棟n})]}{\text{面積}(\text{棟1} + \dots + \text{棟n})} = \text{校舎の健全度}$$

①部位の健全度	②部位のコスト配分	③健全度
評価 健全度	部位 コスト配分	総和(部位の健全度×部位のコスト配分)
A 100	1 屋根・屋上 7.2	評価対象部位がオールAの点数
B 75	2 外壁 14.9	※100点満点にするためにコスト配分の合計値で割っている。
C 40	3 内部仕上げ 22.4	※健全度は、数値が大きいほど健全、数値が小さいほど劣化が進んでいることを示す。
D 10	4 電気設備 8.0	
	5 給排水設備 6.0	
	6 空調設備 1.0	
	7 昇降機その他 0.5	
	計 60.0	

- A: 概ね良好
- B: 安全上、機能上、問題なし
- C: 安全上、機能上、劣化の兆しがみられる
- D: 劣化の程度が大きく、安全上、機能上、問題があり、早急に対応する必要がある

学校教育審議会 答申


学校区	適正化の方向性
第一中学校区	交野小学校敷地に、交野小学校・長宝寺小学校・第一中学校を統合し、 <u>施設一体型小中一貫校を設置することが望ましい。</u>
第二中学校区	当面の間、現状の2小1中の接続関係を維持することが望ましく、 <u>現状の学校配置を維持していくことが望ましい。</u>
第三中学校区	星田駅北地域の大規模開発の土地利用計画や、住宅開発の戸数などがさらに確かになった時点で、 <u>開発区域の学校区とあわせて、再度検討することが望ましい。</u>
第四中学校区	

付帯意見

- (1) 学校区と地区の境界が一致していない地域については、適正化の方策を実施する中で合わせて検討することが望ましい。
- (2) 学校統合を行う場合は、グラウンド等の小中学校別々の確保や防災機能の確保への配慮が必要。
- (3) これからの学校施設について、地域との連携や協働が図られるような複合型学校施設の整備も必要と考える。
- (4) 今後の市立小学校及び中学校の適正規模及び適正配置の考え方(進め方)については、最新の状況や情報に基づいて慎重に検討し、保護者や学校関係者、地域住民の意見を聞く場が求められると考える。

学校規模適正化基本計画・学校施設等管理計画

計画の位置付け



交野市公共施設等総合管理計画に基づく
学校施設の個別実行計画