

# 確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
101	7/5 受取済	有り	敷地求積図・配置図:凡例等で「雨水、汚水の別」を記載願います。 敷地求積図・配置図:南側対側の「道路側溝」図示願います。 敷地求積図・配置図:道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「公共下水へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 ※42-2道路と拡幅道路部分の境界部分について道路管理者(本市:道路河川課)と協議願います。(既設道路部分の雨水接続管種等) ※下水道(汚水)の接続について協議願います。 ・道路施行承認書の写しを添付願います。	<input checked="" type="checkbox"/>
102	3/14 受取済	有り		<input checked="" type="checkbox"/>
103	7/11 受取可	有り	配置図:東、南側「建築基準法の道路種別」記載願います。 ・内容が違う「図面名称土地利用図」が2部あります。1部が排水計画を図示している図面の図面名称を「土地利用計画図⇒排水計画図」に修正願います。 排水計画図:雨水接続先「既設公共集水樹へ接続」と追記願います。 排水計画図:汚水接続先「道路本管へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」と修正願います。 ※敷地に接する既設道路側溝への「グレーチング設置」について道路管理者と要協議願います(事前協議内容と相違しています。)	<input checked="" type="checkbox"/>
104	7/6 受取済	無し		<input type="checkbox"/>
105	7/7 受取済	有り	付近見取図:申請地の位置がわかるように「申請地」と記入「町名等:○○△丁目」記入願います。 配置図:対側の「道路回転帯部分」図示願います。(現地と相違!) 配置図:前面道路に「街渠樹」図示のうえ「雨水本管へ⇒既設街渠樹へ」に修正願います。 配置図:道路上に「既設公共汚水樹」図示の上「下水道本管へ⇒既設公共汚水樹」に修正願います。※矢印標記を図示した汚水樹に接続されているように表現願います。	<input checked="" type="checkbox"/>
106	7/7 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>
107	7/7 受取済	有り	配置図:雨水排水先について新設雨水開口を設置する場合は本市(道路河川課)施設管理者と協議をお願いします。	<input checked="" type="checkbox"/>
108	7/10 受取済	有り	配置図:前面道路の建築基準法上の「道路種別」記入願います。	<input checked="" type="checkbox"/>
109	7/10 受取済	無し	配置図:汚水接続先について、道路上にある「既設公共汚水樹」図示願います。	<input checked="" type="checkbox"/>
110	7/10 受取済	有り	敷地計画図・配置図:道路幅員「6690⇒6700」に修正願います。 建築設備図(給排水):道路上の「既設汚水樹⇒削除」のうえ既設宅地内最終汚水付近に「既設宅地内最終汚水樹」と追記願います。 ※現地の道路内に既設公共汚水樹存在せず。	<input checked="" type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

# 確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
411	3/22 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>
412	3/26 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>
413	3/21 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:申請地前面道路西側道路図示の上「道路幅員」追記願います。</li> <li>配置図:申請地前面道路東側道路幅員「6,000⇒5800」に修正願います。</li> <li>配置図:汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「公共下水へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。</li> <li>配置図:雨水接続位置が現地と相違!開発完了図確認の上修正願います。</li> <li>確認申請書(第一面):申請者氏名「会社名」追記願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
414	3/21 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:ごみ置場に接続する部分「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。</li> <li>配置図:汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「公共下水へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。</li> <li>配置図:ごみ置場東側隣接擁壁「(開発による)⇒削除」願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
415	3/22 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:42-2道路の後退方法について大阪府協議内容を再度ご確認願います。※「道路中心線、元道幅員」等記載願います。元道の位置について府に確認のこと</li> <li>給排水図:汚水接続方法について本市下水道課との協議内容を図示願います。</li> <li>給排水図:雨水接続方法について本市道路河川課との協議内容を図示願います。※雨水本管への管接続は禁止です。雨水本管道路内にありません。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
416	3/22 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:42-2道路の後退方法について大阪府協議内容を再度ご確認願います。※「道路中心線、元道幅員」等記載願います。元道の位置について府に確認のこと</li> <li>給排水図:汚水、道路上にある「既設公共汚水樹」図示のうえ「汚水本管へ⇒既設公共汚水樹に接続」に修正願います。</li> <li>給排水図:雨水、道路上にある「街渠樹及び横断溝」図示のうえ「雨水本管へ⇒街渠樹へ接続」に修正願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
417	3/29 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図?:「図面名称、○○、△丁目等」記入願います。</li> <li>配置図:42-1-1と42-1-2の道路区域がわかるように記載願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
418	3/26 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:汚水接続先「下水道本管へ接続⇒汚水人孔へ接続」に修正願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
419	3/29 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:敷地東側「準用河川名」追記の上「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。</li> <li>配置図:敷地南側「公園」と追記の上「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。</li> <li>配置図:断面図名称「X-X⇒X-X'」「Y-Y⇒Y-Y'」修正願います。</li> <li>配置図:X-X断面図南側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。</li> <li>配置図:Y-Y断面図東側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
420	3/28 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図:申請地の北西側の「1区画」を図示願います。</li> <li>配置図:汚水排水位置「現地と相違!」確認願います。</li> <li>配置図:X-X断面図北西側隣地境界線の位置が平面図と相違!</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

# 確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
1	4/8 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図: 汚水接続先「公共污水管へ接続⇒既設公共污水柵へ接続」に修正願います。</li> <li>配置図: 雨水排水先が敷地内で合流になっていますので修正願います。</li> <li>※交野市は分流ですので分離した計画としてください!</li> <li>※道路側溝へ排水口を設ける場合は、本市道路河川課と協議願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	4/8 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>
3	4/8 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>
4	4/8 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図: 汚水接続先「公共下水道へ接続⇒既設公共污水人孔へ接続」に修正願います。</li> <li>配置図: 雨水接続先「側溝へ接続」と追記願います。</li> <li>※新規で側溝に開口を設ける場合は本市道路河川課と接続協議願います。</li> <li>既設雨水開口の閉塞についても協議願います。</li> <li>道路対側に「水路」と追記願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
5	4/9 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図: 周辺の整備済み区画の反映をお願いします。</li> <li>※申請地が特定できるようにお願いします。</li> <li>配置図: 平面図に断面位置(X-X、Y-Y断面位置)反映願います。</li> <li>排水計画図: 汚水接続先、道路上にある「既設公共污水柵」図示の上「下水道本管に放流⇒既設公共污水柵へ接続」に修正願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	4/11 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>※開発工事に関する工事の検査済証添付願います。</li> <li>配置図: 敷地内汚水接続ルートと水道メーターがつながっているように見受けられますが問題ないか確認願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	4/16 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図: 敷地東北東側敷地境界線「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。</li> <li>配置図: 敷地東北東側・西南西道路種別「42-1-2」記入願います。</li> <li>3面配置図: 汚水接続先、道路上にある「既設公共污水柵」図示の上「污水本管へ⇒既設公共污水柵へ接続」に修正願います。</li> <li>3面配置図: 雨水接続先現地と相違! 修正願います。</li> <li>※敷地西南西側街渠柵に接続有「側溝へ接続⇒街渠柵へ接続」へ修正願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	- 処理中			<input type="checkbox"/>
9	4/15 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図: 雨水接続先、市構造物に開口を設ける場合は、本市道路河川課と接続方法について協議の上許可を得てください。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	4/18 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図: 雨水接続先「側溝へ⇒街渠柵へ接続」に修正願います。</li> <li>配置図: 汚水接続先「下水管へ⇒既設公共污水本管へ接続」に修正願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

# 確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
11	4/15 受取済	有り	配置図:汚水接続先「新設公共汚水枘へ接続」と追記願います。 ※本市下水道課と接続方法、接続協議をお願いします。 配置図:雨水接続先「既設集水枘へ接続」と追記願います。 ※本市道路河川課と接続方法、接続協議をお願いします。	<input checked="" type="checkbox"/>
12	4/18 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>
13	4/17 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:雨水接続先、敷地前面道路「L型側溝、街渠枘」図示及び「雨水接続先矢印」修正のうえ「街渠枘へ接続」に修正願います。※「○の集水枘」道路上にありません。</li> <li>配置図:汚水接続先、「本管に接続⇒既設公共汚水枘へ接続」に修正願います。</li> <li>配置図:敷地内図示の「◎:公枘⇒敷地内汚水最終枘」に修正願います。<input checked="" type="checkbox"/></li> <li>配置図:敷地西・南側前面道路の前の道路幅員「南西・南東側各1か所」追記願います。</li> <li>配置図:敷地南側、敷地と道路側溝の間にある「コンクリート部分」を図示の上「道路幅員に含んだ図」としてください。また歩道も図示願います。※現地と相違しています。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	4/19 処理中	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>(第三面):「1.地名地番」ですが「2351-1、2531-1」の間違いではないですか？</li> <li>付近見取図:図面名「付近見取図」「作成者名記載」願います。又地番があつていて付近見取図の位置が相違します。※確認願います。</li> <li>配置図:道路構造物等「側溝」「埋設管(汚水マンホール)」の位置を図示願います。<input type="checkbox"/></li> <li>※汚水管、側溝共に私設所有物ですので接続する場合所有者との協議をお願いします。注意:本市は分流です。雨水、汚水の接続先分離の計画としてください。「側溝へ放流」と記載がありますが汚水本管へ接続の図示となっています。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
15	-		4/13申請取下げ	<input type="checkbox"/>
16	4/19 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画配置図:雨水接続先、新規で市管理側溝に開口を設ける場合は、本市道路河川課と協議のうえ許可を得てください。また既設雨水開口を閉塞する場合も本市道路河川課と協議願います。</li> <li>計画配置図:汚水接続先「既設公共汚水枘へ接続⇒既設公共汚水本管へ接続」に修正願います。<input type="checkbox"/></li> </ul>	<input type="checkbox"/>
17	4/19 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>
18	4/23 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:雨水接続先「雨水放流先⇒街渠枘へ接続」に修正願います。 ※雨水接続管は道路内を縦断して接続することは禁止です。要検討のうえ本市道路河川課と接続方法について協議の上許可を得てください。 <input type="checkbox"/></li> <li>配置図:汚水、道路上にある「汚水マンホール⇒既設公共汚水枘」修正と敷地内最終汚水枘「位置再検討のうえ」道路上にある「既設公共汚水枘」に接続する計画に変更をお勧めします。※既計画で実施される場合は本市下水道課と接続方法の協議と接続許可を得てください。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
19	- 処理中			<input type="checkbox"/>
20	4/26 受取可	無し		<input type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

# 確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
21	4/30 <b>受取可</b>	<b>有り</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:敷地内最終雨水樹の「記号」が汚水の「記号」になっています。緑地面積求積図の凡例「記号」と相違していますので他図面との整合確認願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
22	5/7 <b>処理中</b>	<b>無し</b>		<input type="checkbox"/>
23	4/30 <b>受取可</b>	<b>有り</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:汚水排水先、道路上にある「新設公共汚水樹」図示の上「公共污水管へ接続⇒新設公共汚水樹へ接続」に修正願います。</li> <li>配置図:敷地東側「水路」と記入の上「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。</li> <li>配置図:敷地内北側の敷地内最終汚水樹の記号が公共汚水樹の図示に□なっていますので修正願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
24	5/2 <b>処理中</b>			<input type="checkbox"/>
25				<input type="checkbox"/>
26				<input type="checkbox"/>
27				<input type="checkbox"/>
28				<input type="checkbox"/>
29				<input type="checkbox"/>
30				<input type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。