

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
291	2/26 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>
292	2/27 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 建物配置図: 汚水「下水道本管に接続⇒既設公共汚水樹に接続」に修正願います。 建物配置図: 雨水「側溝に放流⇒既設街渠樹に接続」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
293	— 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 地区計画の届出と建築確認申請の図面が不整合 配置図修正(外壁後退の緩和部分の辺長修正) 	<input checked="" type="checkbox"/>
294	3/5 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 申請地南西側申請地と道路との土地に表記の「敷地境界線、道路境界線⇒削除」願います。 ※申請地の境界部分だけの表記としてください。 配置図: 道路種別42-1-1と42-1-2の区域がわかるように「42-1-2」を追記願います 配置図: 道路種別42-1-2道路部分に表記の「歩車道用地⇒削除」願います 汚水・雨水排水計画図: 「敷地内最終汚水樹」位置が現地と相違! ⇒修正願います。 汚水・雨水排水計画図: 道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「既設公共汚水樹へ接続」と追記願います。 汚水・雨水排水計画図: 雨水放流先、「水路へ放流」と追記願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
295	2/28 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 申請地東・南側道路の幅員「全幅」で記入願います。 配置図: 道路上の「最終汚水樹⇒既設公共汚水樹」に修正うえ「公共下水へ⇒既設公共樹へ接続」に修正願います。 ※最終汚水樹は申請地内での標記としてください。 	<input checked="" type="checkbox"/>
296	3/3 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 申請地東側高低差について「現地と相違! 高低差「±0」を修正願います。 ※断面図記載するなどご検討願います。 配置図: 雨水排水先が国道の排水施設になりますので国道管理者と要協議のうえ「接続許可」を得ておいてください。 配置図: 当該地西側道路の道路種別「42-1-5及び許可番号⇒削除⇒42-1-1」に修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
297	4/17 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 汚水接続先、申請地北側道路上に「既設公共汚水樹」図示のうえ接続先矢印の向きを修正願います。 配置図: 汚水接続先周辺の記載の「文字、矢印等」が重なり記載内容が確認できない為「表現方法」を修正願います。 配置図: 申請地西側道路との境界に「道路境界線」と追記願います。 <p>※「開発行為に関する工事の検査済証」写し添付願います。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
298	3/3 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 汚水接続先、道路上の「既設公共汚水樹」図示の上「公共汚水樹へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図: 雨水放流先「側溝へ放流」と追記願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
299	3/11 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 北側の境界「水路境界線⇒官民境界線」に修正願います。 ※関連する図面も併せて修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
300	3/11 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 申請地北西側道路上にある「既設公共汚水樹」図示願います。 配置図: 申請地北西側道路上にある「既設街渠樹」図示のうえ「集水樹排水⇒既設街渠樹へ排水」に修正願います。 配置図: X-X断面図北西側「隣地境界線⇒道路境界線」に修正願います。 配置図: Y-Y断面図北東側「道路境界線」と追記願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
41	5/29 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 第三面と共析図の面積が相違しています。修正願います。 配置図:申請地南西側「※開発による⇒削除」願います。 配置図:申請地北西側道路対側に「市管理公園」と追記願います。 配置図:汚水接続先「既設下水本管へ排水⇒既設公共汚水柵へ接続」に<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/>
42	5/22 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地西側道路南側幅員が現地と相違「4.28⇒5.10」修正願います。 ※西側幅員押さえ位置「側溝壁まで矢印を伸ばす」で修正願います。 ※敷地北西側道路隅切り部辺長「2.77⇒2.78」同じく南南東「8.89⇒8.90」に修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
43	— 処理中			<input type="checkbox"/>
44	5/23 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:雨水放流先においては側溝に新規開口を設ける場合は本市土木管理課と協議し、許可を得てください。。 	<input checked="" type="checkbox"/>
45	5/28 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地北西側指定道路「指定番号」修正願います。 配置図:申請地北東及び南東の「宅造による⇒削除」願います。 付近見取図:北西側「区画のライン⇒削除」願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
46	5/28 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地北西側指定道路「指定番号」修正願います。 配置図:申請地北東及び南東の「宅造による⇒削除」願います。 配置図:「方位」記入願います。 付近見取図:北西側「区画のライン⇒削除」願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
47	5/28 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> (第三面)【4. 防火地域】の欄「準防火地域⇒指定なし(法第22条区域)」に修正願います。 排水計画図:汚水接続先 道路上にある「既設公共汚水柵」図示の上「接続先公共下水本管へ⇒既設公共汚水柵へ接続」に修正願います。 排水計画図:雨水接続先 道路上にある「既設街渠柵」図示の上「側溝へ⇒街渠柵へ接続」に修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
48	5/28 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:雨水接続先「街渠柵へ接続」と追記願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
49	5/29 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:「町名等」と追記願います。 配置図:申請地南西側に「堤塘敷」と追記のうえ「官民境界線」と追記願います。 配置図:配置図に図示されている「断面線」とX-X1、Y-Y1断面図と整合させてください。 	<input checked="" type="checkbox"/>
50	5/29 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:X-X断面図の南西側「隣地境界線⇒道路境界線」に修正願います。 断面図:北側断面図1階部分と平面図との整合願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
61	6/3 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:外壁後退ライン、緩和式追記願います。 	<input type="checkbox"/>
62	6/6 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地南側道路幅員「現況幅員との誤差」がある為確認願います。 ※申請地南東側幅員図示願います。 配置図:雨水放流先「雨水開口が無い」為本市土木管理課と協議の上許可を得てください。 配置図:汚水接続先、本市下水道課と接続協議の上接続許可を得てください。 断面図:道路と接する部分「隣地境界線⇒道路境界線」に修正願います。 ※配置図にC.D断面線追記願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
63	6/4 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:「街区名、等」記載願います。 ※位置が特定できるように記載願います。 配置図:道路種別「42-1-2⇒42-1-1」に修正。道路幅員「6700」に修正願います。 配置図:雨水接続先、道路構造物に「開口」を設ける場合は本市土木管理課と接続協議のうえ許可を得てください。 配置図:汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「下水管へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:申請地北側「道路境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
64	7/2 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:X・Y断面図に「道路境界線、隣地境界線」図示願います。 ※地区計画届出の内容と図面整合させてください。 	<input type="checkbox"/>
65	—		申請取下げ	<input type="checkbox"/>
66	6/4 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 開発検査済証写し添付願います。 配置図:雨水接続先「側溝へ⇒街渠樹へ接続」に修正願います。 配置図:汚水接続先「汚水道本管へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
67	6/10 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>
68	6/6 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:「周辺の区画」を図示願います。 配置図:前面道路「42-1-1⇒42-1-2」に修正願います。 配置図:申請地前面道路対側に「水路敷」と追記願います。 配置図:汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」付近に「下水本管放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
69	6/11 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:雨水放流先、水路へ新規開口を設ける場合は本市土木管理課と協議し、接続許可を得てください。 	<input checked="" type="checkbox"/>
70	6/12 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:対側の道路構造物図示の上「幅員押さえ位置」を記入願います。 配置図:申請地「敷地境界線⇒隣地境界線」修正願います。 ※断面図の「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 排水計画図:「雨水最終汚水樹」から「街渠樹」までの「ルート線」図示のうえ「街渠樹へ接続」と追記願います。 排水計画図:汚水「公共下水管へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 排水計画図:申請地「敷地境界線⇒隣地境界線」修正願います。 <p>※断面図と平面図の整合確認願います。</p>	<input type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
71	— 処理中			<input type="checkbox"/>
72	6/11 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 給排水計画図: 汚水接続先「既設汚水樹⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 給排水計画図: 雨水接続先「既設道路雨水樹⇒既設街渠樹へ接続」に修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
73	6/12 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 雨水接続先、新規で道路構造物に「雨水開口」を設ける場合は本市土木管理課と協議の上「接続許可」を得てください。 配置図: 汚水接続先、新規で公共汚水へ接続される場合は本市下水道課と接続協議の上「接続方法、接続許可」を得てください。また協議した「新設公共汚水樹」の位置図示の上「下水本管に接続⇒新設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図: 前面道路の「押さえ位置」について申請地側は「側溝壁」を含んでいませんが対側は含んでいますので、幅員の押さえ位置の考え方を周辺の建築確認概要書等を参考に確認の上「幅員寸法」記載してください。 	<input checked="" type="checkbox"/>
74	6/12 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 雨水接続先、新規で道路構造物に「雨水開口」を設ける場合は本市土木管理課と協議の上「接続許可」を得てください。 配置図: 汚水接続先、新規で公共汚水へ接続される場合は本市下水道課と接続協議の上「接続方法、接続許可」を得てください。また協議した「新設公共汚水樹」の位置を図示の上「下水本管に接続⇒新設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図: 申請地東側府道の幅員に誤差がある為確認の上修正願います。 ※幅員押さえ位置確認願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
75	6/18 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 汚水接続先、「本管へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図: 雨水接続先、「集水樹へ⇒公共街渠樹へ接続」に修正願います。 配置図: X-X'・Y-Y'断面図に「道路境界線、隣地境界線」の表記をお願いします。 	<input checked="" type="checkbox"/>
76	6/18 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 雨水放流先「側溝へ⇒集水樹へ接続」に修正願います。 道路側溝上に縞鋼板等の設置は違反です!図面に記載の「縞鋼板」の図削除願います。 ※尚新たに車両乗り入れ用の「ボルト固定グレーチング」設置したい道路管理者である本市土木管理課と協議のうえ許可を得てください。 (第3面)【5. その他の区域、地域、地区又は街区】:「第21種高度地区⇒第1種高度地区」に修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
77	6/20 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」図示願います。 ※申請地前面道路の構造物が左右寸法が相違街渠樹が現地と寸法が相違 平面図:「1階・2階」の表記願います。断面線表記願います。 断面図:どこの断面か表記願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
78	6/23 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 配置図:「開発による⇒削除」願います。※開発検査対象外RC擁壁のため ※関連する図面も修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
79	6/27 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 第1面: 申請先⇒「建築主事⇒大阪府建築主事」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
80	6/26 受取済	無し		<input type="checkbox"/>

※ 「**受取可**」と修正事項「**有り**」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「**処理中**」で修正事項「**有り**」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ **次ページに続く**

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
91	6/27 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 排水設備図:本市下水道課と汚水への接続について協議のうえ「公共汚水樹へ接続・新設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図・敷地求積図:「新設公共汚水樹」の位置を図面に反映願います。 ※道路との境界付近の仕上げについて本市土木管理課と協議願います。	<input checked="" type="checkbox"/>
92	6/27 受取済	無し		<input checked="" type="checkbox"/>
93	7/1 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:雨水放流先「集水樹⇒街渠樹へ接続」に修正願います。 配置図:道路上にある「既設公共汚水樹」図示願います。 ※開発検査済証の写し添付願います。	<input checked="" type="checkbox"/>
94	7/1 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:雨水接続先「雨水集水樹⇒街渠樹へ接続」と修正願います。 配置図:雨水接続先「汚水公共樹⇒既設公共汚水樹へ接続」と修正願います。 配置図:申請地南側に「堤塘敷」と追記の上「隣地境界線⇒官民境界線」に修正又申請地北側道路対側に「水路敷」「準用河川免除川」と追記願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
95	7/1 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地東側「市管理道路⇒歩道」「42-1-2⇒42-1-1」に修正願います。 ※新設集水樹、新設公共汚水樹を新設される場合は道路管理者及び施設管理者と協議のうえ許可を得てください。	<input checked="" type="checkbox"/>
96	7/8 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:雨水接続先、道路上にある既設街渠樹図示の上「側溝へ排水⇒街渠樹へ接続」に修正願います。 配置図:申請地南西側「官民境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 配置図:申請地南東側に「線路敷」と追記願います。 	<input type="checkbox"/>
97	7/4 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:雨水放流先「街渠樹へ接続」と追記願います。 配置図:汚水接続先「既設公共汚水へ接続」と追記願います。 配置図:図面に記載の「最終樹(既設)」は雨水or汚水の計画なのか記載願います。 ※敷地内に表記の「公共下水へ⇒削除」	<input checked="" type="checkbox"/>
98	7/4 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 排水計画図:雨水排水開口を新たに設ける場合は本市土木管理課と協議のうえ接続許可を得てください。 ※申請地北側に「既設雨水開口」がありますので本市土木管理課と協議の上閉塞をお願いします。	<input checked="" type="checkbox"/>
99	7/8 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:※現地に雨水本管ありません！要確認願います。 ※雨水は本管ではなく側溝ではありませんか？ 配置図:汚水接続先「本管へ接続⇒既設公共汚水人孔へ接続」に修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
100	- 処理中			<input type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
101	7/9 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先「既設公共汚水樹へ接続」と追記願います。 配置図:雨水接続先「街渠樹へ接続」と追記願います。 配置図:敷地断面図に「隣地境界線、道路境界線」を追記願います。 配置図:※都市計画法第36条検査済の「日付、番号」を記入願います。 <input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/>
102	7/23 処理中	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:X-X断面図とY-Y断面図の表記が逆です。また、西側「道路境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
103	7/15 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地前面道路南側に「準用河川がらと川」と追記願います。 配置図:申請地西、北、東側「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 配置図:A-A断面図の西、東側「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 配置図:B-B断面図の北側「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 <input checked="" type="checkbox"/> <p>※歩道切下げ及び転落防止柵の撤去を計画される場合は本市、土木管理課の許可を得てください。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
104	- 処理中			<input type="checkbox"/>
105	7/14 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 第3面:(1.地名地番)「●●の一部」に修正願います。 配置図:申請地東側及び西側「道路境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 配置図:北側「隣地境界線⇒道路境界線」に修正願います。 配置図:申請地西側「開発による⇒削除」願います。 配置図:Y-Y断面図北側境界線位置修正のうえ「隣地境界線⇒道路境界線」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
106	7/16 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:雨水放流先について、「1宅地1排水」の計画としてください。 配置図:汚水接続先「公共下水管へ⇒公共汚水本管へ接続」に修正願います。 <p>※立面図:建築物の意匠について色彩を追記願います。 ※配置図・敷地断面図:「かき、柵」の構造の制限に係る既設CB3段について高さ判断できるように地区計画との整合を図る修正願います。</p>	<input type="checkbox"/>
107	7/14 受取可	無し		<input type="checkbox"/>
108	7/14 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地对側「道路境界線(体側側)⇒道路境界線」に修正願います。 配置図:申請地对側に「水路敷、準用河川(免除川)」と追記願います。 配置図:雨水接続先「道路側溝へ⇒街渠樹へ接続」に修正願います。 配置図:汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」を図示の上「道路側溝⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:申請地南側に「堤塘敷」と追記の上「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 ※申請地周辺高低差があるためX軸Y軸の断面図を配置図に図示願います。 (第3面)用途地域「第一種中高層」に修正願います。 ※開発地の検査済証添付願います。 	<input type="checkbox"/>
109	7/15 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」を図示の上「公共下水道へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:申請地对側の「道路植物」図示の上道路幅員の「押さえ位置」を明確にしてください。 <input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/>
110	7/15 処理中	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先について、本市下水道課で接続許可を得てください。また、隣接地を経由して公共汚水へ接続する場合は隣接地所有者の了解を得ておいてください。 配置図:雨水接続先について、本市土木管理課で接続許可を得てください。また、隣接地を経由して水路へ接続する場合は隣接地所有者の了解を得ておいてください。 	<input type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
111	7/16 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 汚水接続先について、道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「本管へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図: 雨水接続先「集水樹へ⇒街渠樹へ接続」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
112	7/22 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 申請地北側水路との境界に「官民境界線」と追記願います。 配置図: 申請地西側道路との境界に「道路境界線」と追記願います。 配置図: 申請地南東側「水路⇒削除」のうえ申請地南西側「市管理用地」と追記し、「官民境界線」と追記願います。※「既設水路: PU-300⇒既設側溝: PU-300」に修正願います。 配置図: 申請地南側里道との境界に「官民境界線」と追記願います。 配置図: 汚水接続先、申請地最終汚水樹から道路上の「指定公共汚水樹」<input type="checkbox"/>「既設公共汚水樹」に修正のうえ流れる方向を図示し、「既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
113	- 処理中			<input type="checkbox"/>
114	- 処理中			<input type="checkbox"/>
115	- 処理中			<input type="checkbox"/>
116	7/22 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図: 申請地北東側「道路境界線」の位置を現地と整合させてください。 配置図: 元道両側の境界部分に「元道境界線」と追記願います。 建築設備図(給排水): 汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「下水本管へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 建築設備図(給排水): 雨水の流れる方向が現地と相違していますので確認し、「宅内水路敷⇒敷地内側溝」に修正及び矢印の表記位置を敷地内に変更うえ「雨水側溝へ接続」としてください。 	<input type="checkbox"/>
117	7/29 処理中			<input type="checkbox"/>
118	7/24 処理中			<input type="checkbox"/>
119				<input type="checkbox"/>
120				<input type="checkbox"/>

※ 「**受取可**」と修正事項「**有り**」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「**処理中**」で修正事項「**有り**」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。