

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
1	4/8 受取可	無し		<input type="checkbox"/>
2	4/10 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:東・南側の道路の「道路構造物」図示願います。 配置図:南東側「駐車。駐輪区画」図示願います。 ※事前協議完了図面のとおり図示願います。 配置図:汚水接続先「公共下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:東側道路幅員「6.9m⇒9.39m」に修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
3	4/9 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:南側道路対側に「準用河川前川」と追記願います。 配置図:申請地北・西側「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 併せてA-A、B-B断面図「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 配置図:汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」付近に「既設公共汚水樹へ接続」と追記願います。 配置図:雨水接続先、既設集水樹に雨水開口があるため既設に接続をご検討ください。新規で雨水機構を側溝に計画される場合は本市土木管理課と協議の上許可を得てください。 配置図:上水について「本管より⇒水道本管より」に修正願います。 (第3面)【住居表示】の記載「阪市⇒削除」願います。 	<input type="checkbox"/>
4	4/9 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 付近見取り図:作成者名追記願います。 配置図:申請地西側に「水路」と追記願います。 配置図:汚水接続先「下水本管へ排水⇒既設公共汚水人孔へ接続」に修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
5	4/9 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先、道路上に「既設公共汚水樹」図示の上「下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:雨水接続先、「側溝へ放流⇒街渠樹へ接続」に修正願います。 配置図:擁壁の凡例のうち審査対象外擁壁については「開発による⇒削除」願います。 (第3面)【5. その他の区域〇〇】「埋蔵文化財区域⇒削除」願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
6	4/9 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先、道路上に「既設公共汚水樹」図示の上「下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:雨水接続先、「側溝へ放流⇒街渠樹へ接続」に修正願います。 配置図:擁壁の凡例のうち審査対象外擁壁については「開発による⇒削除」願います。 (第3面)【5. その他の区域〇〇】「埋蔵文化財区域⇒削除」願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
7	4/9 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先、道路上に「既設公共汚水樹」図示の上「下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:雨水接続先、「側溝へ放流⇒街渠樹へ接続」に修正願います。 配置図:擁壁の凡例のうち審査対象外擁壁については「開発による⇒削除」願います。 (第3面)【5. その他の区域〇〇】「埋蔵文化財区域⇒削除」願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
8	4/9 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先、道路上に「既設公共汚水樹」図示の上「下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:雨水接続先、「側溝へ放流⇒街渠樹へ接続」に修正願います。 配置図:擁壁の凡例のうち審査対象外擁壁については「開発による⇒削除」願います。 (第3面)【5. その他の区域〇〇】「埋蔵文化財区域⇒削除」願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
9	4/9 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先、道路上に「既設公共汚水樹」図示の上「下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:雨水接続先、「側溝へ放流⇒街渠樹へ接続」に修正願います。 配置図:擁壁の凡例のうち審査対象外擁壁については「開発による⇒削除」願います。 (第3面)【5. その他の区域〇〇】「埋蔵文化財区域⇒削除」願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
10	4/9 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先、道路上に「既設公共汚水樹」図示の上「下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:雨水接続先、「側溝へ放流⇒街渠樹へ接続」に修正願います。 配置図:擁壁の凡例のうち審査対象外擁壁については「開発による⇒削除」願います。 (第3面)【5. その他の区域〇〇】「埋蔵文化財区域⇒削除」願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
11	4/9 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先、道路上に「既設公共汚水樹」図示の上「下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:雨水接続先、「側溝へ放流⇒街渠樹へ接続」に修正願います。 配置図:擁壁の凡例のうち審査対象外擁壁については「開発による⇒削除」願います。 (第3面)【5. その他の区域〇〇】「埋蔵文化財区域⇒削除」願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
12	4/9 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先、道路上に「既設公共汚水樹」図示の上「下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:雨水接続先、「側溝へ放流⇒街渠樹へ接続」に修正願います。 配置図:擁壁の凡例のうち審査対象外擁壁については「開発による⇒削除」願います。 (第3面)【5. その他の区域〇〇】「埋蔵文化財区域⇒削除」願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
13	4/9 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先、道路上に「既設公共汚水樹」図示の上「下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:雨水接続先、「側溝へ放流⇒街渠樹へ接続」に修正願います。 配置図:擁壁の凡例のうち審査対象外擁壁については「開発による⇒削除」願います。 配置図:東側道路の「後退部分の幅員」追記願います。 (第3面)【5. その他の区域〇〇】「埋蔵文化財区域⇒削除」願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
14	4/9 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:側溝上に図示の「蓋掛けグレーチング⇒削除」願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
15	- 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 排水図面:雨水接続先、「1宅地1排水」の計画としてください。また、接続先「側溝へ接続」と追記願います。 排水図面:汚水接続先、道路上に新たに公共汚水樹を設ける場合は「新設公共汚水樹へ接続」と追記願います。既設接続管利用の場合は道路上に図示されている「公共汚水樹」削除のうえ「既設公共汚水本管へ接続」と追記願います。 (第3面):【5. その他区域、地域又は街区】記載内容の誤記部分修正願います。 ※立面図:外壁及び屋根等の色彩を記載願います。(地区計画と整合を図ること。) 	<input checked="" type="checkbox"/>
16	4/15 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 土地利用計画図:南・北側「道路種別」を追記願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
17	4/13 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地南東側道路幅員北東側から「8116⇒8230, 8220⇒8330, 8100⇒8270」に修正願います。また「水路敷⇒削除」願います。 配置図:雨水接続先「道路内集水樹に接続⇒街渠溝へ接続」に修正願います。 配置図:汚水接続先「本管へ接続⇒既設公共汚水本管へ接続」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
18	4/23 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:敷地東側境界線名「隣地境界線⇒道路境界線」に修正願います。 配置図:道路対側記載の「U型側溝⇒L型側溝」の図に修正願います。 配置図:汚水道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「汚水本管へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 配置図:新設集水樹計画位置と既設公共汚水樹位置が同一場所になっています。計画位置の変更をお願いします。※施工不能と思われます。※新設集水樹設置位置について土木管理課と要協議願います。 	<input type="checkbox"/>
19	4/14 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:敷地南東側道路の「建築基準法上の道路種別」追記のうえ「幅員」も追記願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
20	4/15 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:「街区名」を追記願います。 配置図:申請地北側道路種別「42-1-2⇒42-1-1」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
21	4/21 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:外壁後退の緩和式「1.925⇒1.490」に修正願います。 ※地区計画と整合させること。 	<input type="checkbox"/>
22	4/20 受取済	無し		<input type="checkbox"/>
23	4/20 受取済	無し		<input type="checkbox"/>
24	4/20 受取済	無し		<input type="checkbox"/>
25	4/20 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> (第三面)【5.その他区域、地域、地区又は街区】「埋蔵文化財包蔵地⇒削除」願います。 	<input type="checkbox"/>
26	4/20 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:敷地内北側にある「土留め擁壁」図示願います。 ※土留め擁壁を撤去される場合は記載必要ありません。 排水計画図:凡例の雨水、汚水の表記と平面の表記を整合させてください。 排水計画図:汚水接続先について、道路上に接続先「公共汚水樹」が ありません。本市下水道課で接続方法について協議し接続許可を得てください。 また、図面には「新設公共汚水樹」を図示の上「接続先公共下水道管⇒ 新設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
27	- 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:申請地南側「官民境界線⇒道路境界線」に修正願います。 配置図:Y-Y断面図南側「官民境界線⇒道路境界線」に修正願います。 配置図:X-X断面図東側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 配置図:雨水接続先、市管理側溝に雨水開口を設ける場合は本市土木 管理課と接続協議及び接続許可を得たうえで「側溝へ排水」と追記願います。 配置図:雨水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上 「接続線」を記入願います。 配置図:敷地南側道路の両側の「U型側溝」図示願います。 配置図:敷地西側道路の「U型側溝」図示願います。 	<input type="checkbox"/>
28	4/23 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 配置図:申請地北西側「水路敷⇒市管理歩道」に修正願います。 配置図:汚水接続先について本市下水道課と接続先協議の上接続許可を えてください。また、道路上に「新設公共汚水樹」の図示の上 敷地内の「新設最終汚水樹」から「新設公共汚水樹へ接続」と図示してください。 ※新設雨水開口を側溝に設ける場合も同様に本市土木管理課と接続協議の上 接続許可を得てください。 	<input type="checkbox"/>
29	4/22 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:図名「付近見取図」及び「縮尺」記入願います。 配置図:雨水接続先「既設公共雨水樹へ接続⇒既設公共街渠樹へ接続」に 修正願います。 	<input type="checkbox"/>
30	4/27 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:汚水接続先「公共下水道⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 緑地計画図:「芝ではなく⇒芝生」に訂正願います。 ※フェンスカタログ地区計画と整合を図ること。 ※配置図、平面図地区計画と整合を図ること。 	<input type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
31	4/17 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 土地利用計画図:「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 ※その他図面も同様に修正願います。 	<input checked="" type="checkbox"/>
32	4/17 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 設備図:敷地内汚水「最終樹⇒敷地内最終汚水樹」に修正願います。 設備図:敷地内雨水「敷地内最終雨水樹」と追記願います。 設備図:汚水接続先「汚水樹⇒既設公共汚水樹」に修正の上 「公共下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 設備図:雨水接続先「会所樹(新設)⇒新設街渠樹設置」に修正のうえ 「雨水マンホールに接続⇒既設公共雨水人孔へ接続」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
33	4/28 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図兼排水計画図:敷地内の最終汚水樹付近に「既設最終汚水樹」と追記及び道路上に汚水樹に「汚水樹⇒既設公共汚水樹」と修正の上「既設公共汚水樹へ接続」と追記願います。 配置図兼排水計画図:雨水接続先、敷地内最終雨水樹付近に「既設最終雨水樹」と追記の上「側溝へ接続」と追記願います。 配置図兼排水計画図:申請地南側「敷地境界線⇒官民境界線」に西側「水路境界線⇒官民境界線」に修正願います。併せて断面図の表記の境界線名も修正願います。 	<input type="checkbox"/>
34	4/30 受取済	無し		<input type="checkbox"/>
35	- 処理中	有り	<ul style="list-style-type: none"> 配置図:雨水接続、側溝に「新規雨水開口」を設ける場合は本市土木管理課と協議の上接続許可を得てください。また申請地北側の「既設雨水開口」の閉塞方法についても協議をお願いします。 配置図:汚水接続先、「下水本管へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 付近見取図:「縮尺」記載願います。 	<input type="checkbox"/>
36	- 処理中			<input type="checkbox"/>
37	5/11 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> 付近見取図:「付近見取図」と図面名記載願います。 断面図:「2面」以上の断面作成願います。 断面図:平面図と「室名称」整合させてください。 (第三面):【3.都市計画区域…】「市街化調整区域⇒市街化区域」に修正願います。 (第三面):【14.許可・認定等】「令和7年12月16日⇒令和8年1月27日」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
38	5/15 処理中			<input type="checkbox"/>
39	5/12 処理中			<input type="checkbox"/>
40	5/13 処理中			<input type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
41	5/13 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (第3面)【地名地番】修正願います。 ▪ 給排水図:汚水接続先「道路内公共樹へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
42	5/13 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (第3面)【地名地番】修正願います。 ▪ 給排水図:汚水接続先「道路内公共樹へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
43	5/13 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (第3面)【地名地番】修正願います。 ▪ 給排水図:汚水接続先「道路内公共樹へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
44	5/13 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (第3面)【地名地番】修正願います。 ▪ 給排水図:汚水接続先「道路内公共樹へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 	<input type="checkbox"/>
45	5/13 処理中			<input type="checkbox"/>
46	5/19 処理中			<input type="checkbox"/>
47	5/14 処理中			<input type="checkbox"/>
48	5/14 処理中			<input type="checkbox"/>
49				<input type="checkbox"/>
50				<input type="checkbox"/>

※ 「**受取可**」と修正事項「**有り**」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「**処理中**」で修正事項「**有り**」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。