

# 確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
31	4/17 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地利用計画図:「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 ※その他図面も同様に修正願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
32	4/17 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>設備図:敷地内汚水「最終樹⇒敷地内最終汚水樹」に修正願います。</li> <li>設備図:敷地内雨水「敷地内最終雨水樹」と追記願います。</li> <li>設備図:汚水接続先「汚水樹⇒既設公共汚水樹」に修正の上「公共下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。</li> <li>設備図:雨水接続先「会所樹(新設)⇒新設街渠樹設置」に修正のうえ「雨水マンホールに接続⇒既設公共雨水人孔へ接続」に修正願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
33	5/21 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図兼排水計画図:敷地内の最終汚水樹付近に「既設最終汚水樹」と追記及び道路上に汚水樹に「汚水樹⇒既設公共汚水樹」と修正の上「既設公共汚水樹へ接続」と追記願います。</li> <li>配置図兼排水計画図:雨水接続先、敷地内最終雨水樹付近に「既設最終雨水樹」と追記の上「側溝へ接続」と追記願います。</li> <li>配置図兼排水計画図:申請地南側「敷地境界線⇒官民境界線」に西側「水路境界線⇒官民境界線」に修正願います。併せて断面図の表記の境界線名も修正願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
34	4/30 受取済	無し		<input type="checkbox"/>
35	- 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:雨水接続、側溝に「新規雨水開口」を設ける場合は本市土木管理課と協議の上接続許可を得てください。また申請地北側の「既設雨水開口」の閉塞方法についても協議をお願いします。</li> <li>配置図:汚水接続先、「下水本管へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。</li> <li>付近見取図:「縮尺」記載願います。</li> <li>パス:屋根・外壁の色彩がわかる資料を添付願います。</li> <li>※都市まちづくり課より指摘事項</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
36	- 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:汚水接続先「汚水本管へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
37	5/11 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図:「付近見取図」と図面名記載願います。</li> <li>断面図:「2面」以上の断面作成願います。</li> <li>断面図:平面図と「室名称」整合させてください。</li> <li>(第三面):「3.都市計画区域…」 「市街化調整区域⇒市街化区域」に修正願います。</li> <li>(第三面):「[14.許可・認定等]「令和7年12月16日⇒令和8年1月27日」に修正願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
38	- 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:汚水接続先「既設公共下水道へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。</li> <li>配置図:「宅内最終雨水樹」について凡例と相違していますので凡例と合わせることを。</li> <li>平面図:平面図に断面図と整合する位置にX-Y-Y'の位置を図示願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
39	-		5/28取り下げ	<input type="checkbox"/>
40	- 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図:図名「付近見取図」と追記願います。</li> <li>配置図:申請地南東側「法第42条第1項道路⇒法第42条第1項第1号道路」に修正願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

# 確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
51	5/19 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>検査済証の添付願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
52	5/18 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:汚水接続先「公共下水へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。</li> <li>平面図:平面図にX-X',Y-Y'断面線追記願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
53	5/21 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:申請地南西側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。</li> <li>配置図:申請地北西側「道路境界線⇒隣地境界線」に修正願います。</li> <li>配置図:雨水接続「既設街渠樹へ接続」願います。 ※街渠樹に接続する場合は本市土木管理課で許可を得てください。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
54	5/21 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:汚水接続先「最終汚水樹⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 「汚水:本管へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」も併せて修正願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
55	5/19 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図:申請地の「街区名」追記願います。</li> <li>配置図:申請地南東側隣接に「ごみ置場」と追記の上「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
56	— 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図:申請地の「街区名」追記願います。</li> <li>配置図:申請地側及び対側「道路構造物」を図示願います。 ※縁石、L型側溝等の表現お願いします。</li> <li>配置図:緑化範囲を明確に示すこと。 地区計画との整合を図ること。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
57	5/20 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図:図面名称「付近見取図」と追記願います。</li> <li>配置図:汚水接続先、「敷地内最終汚水樹」の位置が現地と相違していますので位置の修正願います。凡例「下水本管に接続⇒既設公共汚水本管に接続」に修正願います。</li> <li>配置図:給水「給水本管に接続⇒給水本管より引込」と修正願います。 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>配置図:雨水接続について、雨水開口を側溝壁に設ける場合は、本市土木管理課協議の上接続許可を得てください。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
58	5/20 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:申請地北西側の一部敷地が図面から「見切れ」ていますので修正願います。※敷地設定範囲がわかるようにお願いします。</li> <li>配置図:申請地北東側「水道用地」と追記願います。</li> <li>配置図:「開発RC擁壁⇒RC擁壁」に修正願います。</li> <li>配置図:宅造許可年月日が間違っています。修正願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
59	5/20 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図:図面名称「付近見取図」と追記願います。</li> <li>付近見取図:「開発区画」を図示願います。</li> <li>配置図:雨水接続先、「接続先矢印」の向きを修正の上「汚水:道路本管へ接続⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>配置図:雨水接続先「接続先矢印」の向きを修正の上「既設雨水会所樹へ接続⇒既設街渠樹へ接続」に修正願います。</li> <li>配置図:申請地北側既存RC擁壁(開発による)「(開発による)⇒削除」願います。</li> <li>土地利用計画図:協定締結後の図面を添付ください。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
60	5/20 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図:図面名称「付近見取図」と追記願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

## 確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
71			<b>6/18取り下げ</b>	<input type="checkbox"/>
72	5/29 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 配置図・設備図: 污水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「公共下水道へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。</li> <li>▪ 配置図・設備図: 申請地南側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。</li> <li>▪ 配置図: 申請地西側「ため池」と追記願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
73	6/1 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (第三面): [5.その他の区域、地域、地区又は街区]に「砂防指定区域」と追記願います。</li> <li>▪ 平面図: 「X、Yの断面線」追記願います。</li> </ul> ※付近見取図添付願います。	<input checked="" type="checkbox"/>
74	6/1 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 配置図: 污水接続先、道路上にある「既設公共汚水樹」図示の上「公共下水へ放流⇒既設公共汚水樹へ接続」願います。</li> <li>▪ 付近見取図: 「付近見取図」と図名追記願います。</li> <li>▪ 平面図: 断面図と整合するよう「X、Y軸断面位置」図示願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
75	6/2 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 付近見取図: 「縮尺、作成者名等」追記願います。</li> </ul> ※ポリカーボネート板が市道にはみ出さないようご計画ください。	<input type="checkbox"/>
76	- 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 配置図: 污水接続先「分流本管へ⇒既設公共汚水本管へ接続」に修正願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
77	6/9 受取可	無し		<input type="checkbox"/>
78	6/9 受取可	無し	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 外構図: 計画緑化面積「24.83⇒25.03㎡」修正願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
79	6/9 受取可	無し		<input type="checkbox"/>
80	6/9 受取可	無し		<input type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

# 確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
81	- <b>処理中</b>			<input type="checkbox"/>
82	6/11 <b>受取済</b>	<b>無し</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
83	6/18 <b>受取済</b>	<b>有り</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図兼1階平面図:敷地西南西側「<b>里道⇒市管理道路</b>」に修正願います。 ※関係する図面(排水計画図)も同様に修正願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
84	6/18 <b>受取済</b>	<b>有り</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図:図面名称「<b>付近見取図</b>」と追記願います。</li> <li>平面図:「<b>断面線</b>」追記願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
85	6/18 <b>受取済</b>	<b>有り</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(第3面)【14.許可・認定等】<b>確認済、検査済番号</b>修正願います。 <b>※緑化計画図を添付願います。</b></li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
86	6/12 <b>受取済</b>	<b>有り</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(第3面)【1.地名地番】「<b>○○△丁目○○○-1の一部</b>」追記願います。</li> <li>配置図:申請地西側道路との境界「<b>隣地境界線⇒道路境界線</b>」に修正願います。 ※給排水計画図も併せて修正願います。</li> <li>給排水計画図:汚水接続先「<b>下水道本管に接続⇒既設公共汚水本管に接続</b>」に修正願います。「<b>既設汚水柵⇒既設公共汚水柵</b>」に修正願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
87	6/18 <b>受取済</b>	<b>有り</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(第1面)申請先の「<b>検査機関名</b>」をご記入ください。</li> <li>配置図:汚水接続先、道路上にある「<b>既設公共汚水柵</b>」に「<b>接続線</b>」の「<b>向きを修正</b>」の上「<b>公共下水へ接続⇒既設公共汚水柵へ接続</b>」に修正願います。</li> <li>配置図:道路部分断面B-B'断面「<b>隣地境界線⇒道路境界線</b>」に修正願います。 <b>※立面図:屋根及び外壁の色彩を明記願います。</b></li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
88	6/18 <b>受取済</b>	<b>無し</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
89	6/16 <b>受取済</b>	<b>有り</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図:申請地の<b>位置</b>修正願います。</li> <li>配置図:道路幅員「<b>6900</b>」に修正願います。</li> <li>配置図:建築基準法上の<b>道路種別</b>追記願います。</li> <li>配置図:申請地南西側「<b>官民境界線⇒隣地境界線</b>」に修正願います。</li> <li>配置図:雨水接続先「<b>街渠柵へ接続</b>」と追記願います。</li> <li>配置図:汚水接続先、「<b>既設公共汚水柵へ接続</b>」と追記願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
90	6/16 <b>受取済</b>	<b>有り</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置図:道路幅員「<b>6900</b>」に修正願います。</li> <li>配置図:建築基準法の「<b>道路種別</b>」追記願います。</li> <li>配置図:雨水接続先「<b>街渠柵へ接続</b>」と追記願います。</li> <li>配置図:汚水接続先、道路上にある「<b>既設公共汚水柵</b>」付近に「<b>既設公共汚水柵へ接続</b>」と追記願います。</li> <li>配置図:「<b>X-X、Y-Y断面線</b>」を配置図に追記願います。</li> <li>配置図:Y-Y断面図の西側「<b>官民境界線⇒隣地境界線</b>」に修正願います。</li> <li>配置図:道路幅員「<b>測定位置</b>」がわかるよう図面の「<b>見切り部分</b>」の修正願います。</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>

※ 「**受取可**」と修正事項「**有り**」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「**処理中**」で修正事項「**有り**」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ **次ページに続く**

# 確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
91	6/16 受取済	無し		<input type="checkbox"/>
92	6/16 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図:に図面名称「付近見取図」と追記願います</li> <li>配置図:雨水接続先、既設雨水開口が敷地東西に各1箇所ございます。<b>新たに開口を設ける場合は、本市土木管理課と協議し許可を得てください。</b></li> <li>また、既存2箇所の閉塞方法についても協議し、復旧願います。</li> <li>「側溝へ接続」と追記願います。※1宅地1排水でご計画ください。</li> <li>※宅地内の雨水経路の図を凡例の記号のとおり併せてください</li> <li>配置図:Y-Y'断面図に「水路の断面」図示のうえ「高低差」を追記願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
93	6/16 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図:に図面名称「付近見取図」と追記願います</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
94	6/19 処理中	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図:に図面名称「付近見取図」と追記願います。</li> <li>配置図:外壁後退ラインに「壁面後退線」と追記願います。</li> <li>※緩和式追記願います。</li> <li>平面図:断面図と整合するよう「断面符号」追記願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
95	6/22 受取済	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>付近見取図:に図面名称「付近見取図」と追記願います</li> <li>(第3面):1. 地名地番が「〇丁目」が抜けています追記願います。</li> <li>配置図:汚水接続先「本管へ→既設公共汚水樹へ接続」に修正願います</li> <li>※凡例の接続先も修正願います。</li> <li>配置図:雨水接続先「集水樹へ→街渠樹へ接続」に修正願います。</li> </ul> <p>※凡例の接続先も修正願います。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
96	6/22 受取可	有り	<ul style="list-style-type: none"> <li>(第3面)【5.その他の区域、〇〇】欄に「妙見坂地区(低層住宅地区)」修正願います。</li> <li>配置図:後退ラインに「壁面後退線」と追記願います。</li> <li>配置図:「対側敷地境界線」削除願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
97	- 処理中			<input type="checkbox"/>
98	6/18 受取済	無し		<input type="checkbox"/>
99	6/26 処理中	無し		<input type="checkbox"/>
100	6/26 処理中	無し		<input type="checkbox"/>

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

# 確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
101	6/25 <b>受取可</b>	<b>有り</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 付近見取図: 図面名称「<b>付近見取図</b>」と追記願います。</li> <li>▪ 配置図: 申請地東側対側にある「<b>公園</b>」と追記の上「<b>ごみ置場</b>」図示願います。</li> <li>▪ 配置図: 敷地周囲の「<b>構造物</b>」図示願います。</li> <li>※管路敷東側擁壁等図示願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
102	6/25 <b>受取可</b>	<b>有り</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 配置図: 敷地周辺「<b>構造物</b>」図示願います。</li> <li>※擁壁、フェンス等図示願います。</li> <li>▪ 断面図: 平面図と整合するよう「<b>納戸⇒洋室A,B,C</b>」修正願います。</li> <li>▪ 平面図: 断面図と整合するよう「<b>断面符号</b>」追記願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
103	7/1 <b>処理中</b>	<b>有り</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 配置図: 雨水排水、「<b>既存集水樹やり替え⇒改修街渠樹へ接続</b>」に修正願います。</li> <li>※申請地北西側敷地内側溝の排水先図示願います。<b>L型側溝への垂れ流し禁止</b>敷地内で集約し、敷地内最終雨水樹から公共街渠樹への接続としてください。</li> <li>※1宅地1排水でご計画ください。</li> <li>▪ 配置図: 汚水接続先「<b>既設公共汚水樹⇒既設公共汚水樹へ接続</b>」追記願います。</li> <li>▪ 配置図: 「<b>既設公共汚水本管ルート</b>」修正願います。</li> <li>※雨水側溝と重なることはありません。</li> <li>▪ 配置図: 申請地南・西側に「<b>公園</b>」と追記願います。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
104	6/29 <b>処理中</b>			<input type="checkbox"/>
105	6/30 <b>処理中</b>			<input type="checkbox"/>
106				<input type="checkbox"/>
107				<input type="checkbox"/>
108				<input type="checkbox"/>
109				<input type="checkbox"/>
110				<input type="checkbox"/>

※ 「**受取可**」と修正事項「**有り**」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「**処理中**」で修正事項「**有り**」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。