

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
31	4/17 受取済	有り	土地利用計画図:「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 ※その他図面も同様に修正願います。	☒
32	4/17 受取可	有り	- 設備図:敷地内污水「最終樹⇒敷地内最終污水樹」に修正願います。 - 設備図:敷地内雨水「敷地内最終雨水樹」と追記願います。 - 設備図:污水接続先「污水樹⇒既設公共污水樹」に修正の上 「公共下水道へ放流⇒既設公共污水樹へ接続」に修正願います。 - 設備図:雨水接続先「会所樹(新設)⇒新設街渠樹設置」に修正の上 「雨水マンホールに接続⇒既設公共雨水人孔へ接続」に修正願います。	☐
33	5/21 受取済	有り	- 配置図兼排水計画図:敷地内の最終污水樹付近に「既設最終污水樹」と追記及び道路上に污水樹に「污水樹⇒既設公共污水樹」と修正の上「既設公共污水樹へ接続」と追記願います。 - 配置図兼排水計画図:雨水接続先、敷地内最終雨水樹付近に 西側「水路境界線⇒官民境界線」に修正願います。併せて断面図の表記の境界線名も修正願います。	☐
34	4/30 受取済	無し		☐
35	— 受取済	有り	- 配置図:雨水接続、側溝に「新規雨水開口」を設ける場合は本市土木管理課と協議の上接続許可を得てください。また申請地北側の「既設雨水開口」の閉塞方法についても協議をお願いします。 - 配置図:污水接続先、「下水本管へ⇒既設公共污水樹へ接続」に修正願います。 - 付近見取図:「縮尺」記載願います。 パース:屋根・外壁の色彩がわかる資料を添付願います。 ※都市まちづくり課より指摘事項	☒
36	— 受取済	有り	配置図:污水接続先「污水本管へ⇒既設公共污水樹へ接続」に修正願います。 ※緑化求積図:防草シートは緑地面積に算定できないため、再度緑地面積を正しく算定願います。(地区計画の届出内容と整合させてください。)	☐
37	5/11 受取済	有り	- 付近見取図:「付近見取図」と図面名記載願います。 - 断面図:「2面」以上の断面作成願います。 - 断面図:平面図と「室名称」整合させてください。 (第三面):【3.都市計画区域・・・】「市街化調整区域⇒市街化区域」に修正願います。	☐
38	— 受取済	有り	- 配置図:污水接続先「既設公共下水道へ⇒既設公共污水樹へ接続」に修正願います。 - 配置図:「宅内最終雨水樹」について凡例と相違していますので凡例と合わせることを。 - 平面図:平面図に断面図と整合する位置にX-X'Y-Y'の位置を図示願います。	☐
39	—		5/28取り下げ	☐
40	— 受取済	有り	- 付近見取図:図名「付近見取図」と追記願います。 - 配置図:申請地南東側「法第42条第1項道路⇒法42条第1項第1号道路」に修正願います。	☐

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
101	6/25 受取済	有り	- 付近見取図: 図面名称「付近見取図」と追記願います。 - 配置図: 申請地東側側にある「公園」と追記の上「ごみ置場」図示願います。 - 配置図: 敷地周囲の「構造物」図示願います。 ※管路敷東側擁壁等図示願います。	☐
102	6/25 受取済	有り	- 配置図: 敷地周辺「構造物」図示願います。 - 擁壁、フェンス等図示願います。 - 断面図: 平面図と整合するよう「納戸⇒洋室A,B,C」修正願います - 平面図: 断面図と整合するよう「断面符号」追記願います	☐
103	7/1 受取済	有り	- 配置図: 雨水排水、「既存集水桝やり替え⇒改修街渠桝へ接続」に修正願います。 ※申請地北西側敷地内側溝の排水先図示願います。L型側溝への垂れ流し禁止敷地内で集約し、敷地内最終雨水桝から公共街渠桝への接続としてください。 ※1宅地1排水でご計画ください。 - また、接続方法を確認の上図面に図示願います。 ※雨水側溝と重なることはありません。 - 配置図: 申請地南・西側に「公園」と追記願います。	☐
104	— 受取済	有り	- 配置図: 污水接続先について本市下水道課と協議の上接続許可を得てください。 - また、接続方法を確認の上図面に図示願います。 - 配置図: 敷地設定について道路認定が側溝壁を含んでいるため側溝壁を省いた敷地設定としてください。 - 配置図: 申請地南西側道路幅員「6, 200」北西側「8, 200」に修正願います - 配置図: 雨水接続先「既設集水桝へ接続」と追記願います。	☐
105	6/30 受取済	有り	- 配置図: 申請地南西側前面道路に「既設公共汚水桝」がありますので原則既設公共汚水桝に接続の計画としてください。また接続先は「公共下水へ既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ※接続位置を変更する計画ですので本市下水道課と協議の上、許可を得てください。 - 配置図: 申請地南西側側溝に「既設雨水開口」がありますので原則「既設雨水開口」を利用する計画としてください。 - 位置の変更を行う場合は本市土木管理課と協議の上許可を得てください。 - 又既設開口の復旧方法についても協議願います。	☐
106	7/1 受取可	有り	配置図: 接道東側「道路幅員」追記願います。	☐
107	7/1 受取済	無し		☐
108	7/1 受取済	有り	- 付近見取図: 「4戸を申請地」として表記しないでください。 - 配置図: 雨水接続先、新規で側溝に「雨水開口を設ける計画」とされる場合は本市土木管理課と接続協議後、許可を得てください。 ※要協議 - 配置図: 新規で「污水を接続される場合」は、本市下水道課と接続協議及び許可を得てください。※要協議	☐
109	7/1 受取済	有り	- 付近見取図: 「4戸を申請地」として表記しないでください。 - 配置図: 污水接続先道路上にある「既設公共汚水桝」図示の上「公共下水へ放流⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 - 配置図: 雨水接続先、新規で側溝壁に開口を設ける場合は本市土木管理課と協議の上、接続許可を得てください。	☐
110	7/1 受取済	有り	- 付近見取図: 「4戸を申請地」として表記しないでください。 - 配置図: 污水接続先道路上にある「既設公共汚水桝」図示の上「公共下水へ放流⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 - 配置図: 雨水接続先、新規で側溝壁に開口を設ける場合は本市土木管理課と協議の上、接続許可を得てください。	☐

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
141	8/10 受取済	有り	配置図:西側道路対側に「公園」「ごみ置場」と追記願います。	☐
142	8/5 受取可	無し		☐
143	8/12 受取可	有り	- 付近見取図:「街区名」の追記願います。 - 配置図:污水接続先「既設公共樹へ排水⇒既設公共污水樹へ排水」に修正願います。 - 配置図:「Y-Y断面図⇒Y-Y'断面図」に修正願います。 - 配置図:「X-X断面図⇒X-X'断面図」に修正願います。 - 配置図:X-X'断面図の南側「道路境界線⇒隣地境界線」に修正願います。	☐
144	8/12 受取可	有り	付近見取図:「街区名」の追記願います。	☐
145	8/12 受取可	有り	- 配置図:敷地全周「境界線名」と「道路構造物」追記願います。 - 配置図:外壁後退の緩和式追記願います。 - 配置図:必要緑化面積の緑地「芝⇒芝生」に修正願います。	☐
146	8/7 受取済	有り	- 付近見取図:図面名「付近見取図」と追記願います。 - 配置図:申請地南側「里道」と追記願います。 - 配置図:污水接続先「下水本管へ排水⇒既設公共污水樹へ接続」に修正願います。	☐
147	8/7 受取済	有り	※緑化求積図:防草シートは緑地面積に算定できないため、再度緑地面積を正しく算定願います。(地区計画の届出内容と整合させてください。) - 配置図:雨水排水について、側溝壁に既設雨水開口あり、新規で雨水開口を設ける場合は本市土木管理課で許可得てください。また既設開口の閉塞方法についても併せて協議をお願いします。※1宅地1排水でご計画ください。	☐
148	8/14 受取済	有り	〈第三面〉【7.敷地面積】【(口)用途地域等】「一種中高専⇒第一種低層住居専用地域」に又、【ハ.〇〇容積】【二.〇〇建蔽率】も併せて修正願います。 - 配置図:污水接続先「既設公共樹へ排水⇒既設公共污水樹へ接続」に修正願います。 - 配置図:壁面後退線について東側「壁面後退線」追記願います。 ※雨水接続先側溝が取り壊されているため復旧方法について本市土木管理課と協議すること。 - 立面図:着色立面図を添付願います。(地区計画と整合を図ること。)	☐
149	- 受取済	無し		☐
150	8/18 受取可	無し		☐

※「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
151	8/13 受取可	有り	- 配置図: 申請地北側道路に建築基準法上の「道路種別」追記願います。 - 配置図: 申請地北側道路の「幅員及び測定範囲線」追記願います。 - 配置図: 汚水接続先「既設公共汚水樹へ接続」と追記願います。 - 配置図: 雨水接続先「街渠樹へ接続」と追記願います。 - 配置図: 配置図の「図枠」と断面図「X-X断面タイトル」が重なっていますので修正願います。	☐
152	8/18 受取済	有り	- 給排水計画平面図: 雨水接続先、集水樹付近に「既設集水樹へ接続」と追記願います。 (第四面)(1)【8.階数】[3階⇒2階]に修正願います。	☐
153	8/19 受取済	有り	- 付近見取図: 図名「付近見取図」と追記願います。 - 配置図、設備図: 雨水接続先の「街渠樹」の位置が現地と相違、修正願います。 - 配置図: X軸断面図に「道路構造物」を反映願います。	☐
154	8/20 受取済	有り	(第三面)【5.その他の区域〇〇】「第1種高度地区⇒第2種高度地区」に修正願います。	☐
155	8/17 受取済	無し		☐
156	8/17 受取済	有り	- 付近見取図: 図面名称「付近見取図」と追記願います。 - 配置図: 汚水接続先「既設公共汚水樹へ接続⇒既設公共汚水本管へ接続」に修正願います。 - 配置図: 雨水接続先、北側の雨水排水について2点確認のうえ必要に応じ修正願います。①原則1宅地1排水でご計画ください。本市土木管理課と協議し、受取までに図面に反映してください。②申請地南東側既存雨水開口のみを利用する場合は北側雨水排水計画は削除願います。	☐
157	8/20 受取済	有り	※緑化求積図: 防草シートは緑地面積に算定できないため、再度緑地面積を正しく算定願います。(地区計画の届出内容と整合させてください。) - 付近見取図: 図名「付近見取図」と追記の上「周辺の街区」記入願います。 ※申請地がわかるように作成願います。	☐
158	- 受取済	有り	※地区計画との整合性を確認するため、外構工事: 垣、柵の構造図添付願います。	☐
159	8/17 受取済	有り	断面図: 各断面図に「図名」記入 ※どの部分の断面なのか?	☐
160	8/17 受取済	有り	- 配置図: 申請地北、南側「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 - 配置図: 申請地北、南側「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 - 配置図: 雨水接続先、申請地南東側集水樹に「既設雨水開口」がある為接続方向修正の上「側溝⇒放流⇒集水樹へ接続」に修正願います。 - 配置図: 汚水接続部分「既設公共汚水管⇒敷地内最終汚水樹」に修正願います。 - 配置図: 申請地西側「河川敷」及び「緑道」と追記の上「非該当」と追記願います。	☐

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
161	8/19 受取済	有り	・(第三面):[1.地名地番]「大字」が抜けています。修正願います。 ・(第三面):[15.16]訂正印押願います。 ・工事監理届書:工事の計画部分]訂正印押願います。	☐
162	- 受取済	有り	・配置図:道路上にある「既設公共汚水樹」図示のうえ「汚水本管へ⇒既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。 ・配置図:雨水接続先「街渠樹へ接続」と追記願います。 ・配置図:申請地道路対側側の道路樹物[L型側溝]図示願います。 ・(第三面):[13.建築物の高さ等]欄[イ.最高の高さ]について「8.273」に修正願います。 ※緑化計画図添付願います。 立面図:屋根、外壁色彩がわかる図面を添付願います。 (地区計画と整合を図ること)	☐
163	8/21 受取済	無し		☐
164	8/24 受取可	有り	・配置図:申請地西側ごみ置場との境界部分「隣接境界線⇒官民境界線」に修正願います。	☐
165	8/25 受取済	有り	・(第三面):[5.その他の区域、○○]「緑化地域内⇒削除」願います。	☐
166	8/28 受取済	有り	・付近見取図:「付近見取図」と図名追記願います。 ・配置図:B-B'断面図、東西の向きが逆です。 ・設備図:汚水接続先、道路の表記「下水道本管⇒公共汚水本管へ接続」に修正のうえ「公共汚水本管へ接続」と追記願います。 ※緑化求積図:防草シートは緑地面積に算定できないため、再度緑地面積を正しく算定願います。(地区計画の届出内容と整合させてください。)	☐
167	8/27 受取済	有り	・排水設備図:雨水接続先「雨水最終放流先:雨水浸透樹」と追記願います。	☐
168	- 処理中	有り	・(第三面):[1.地名地番][2.住居表示]:「街区名」が間違っています修正願います。 ・(第三面):[5.その他の区域]「妙見東地区地区計画」と追記願います。 ・付近見取図:「付近見取図」と図名記入のうえ「地名地番」追記願います。 ・配置図:敷地断面図に「境界線名」記入願います。 ・配置図:「外壁後退線」及び「後退寸法」図示願います。 ・配置図:汚水接続先「下水本管⇒公共汚水本管へ接続」に修正願います。 ・配置図:雨水接続先、新規で雨水開口を設ける場合は本市土木管理課と既設開口閉塞方法並びに新設開口の協議の上許可をえてください。 ※解体時に破損された側溝部分の復旧について本市土木管理課と協議の上復旧すること。	☐
169	9/2 受取済	有り	・配置図:申請地西・南西側「水路境界線⇒官民境界線」に修正願います。 ・配置図:申請地西・南西側「42-1-2⇒42-1-1」に修正願います。 ※X・Y軸断面図の道路名併せて修正願います。 ・配置図:雨水接続先、「敷地内最終浸透雨水樹」図示の上「敷地内最終雨水樹へ接続」と追記願います。 ・配置図:申請地西側「既設門扉」図示の上「既設門扉利用なし」と追記願います。 ・(第三面):[5.その他の区域○○]欄:「地区計画内⇒星田駅北地区地区計画内」に修正願います。	☒
170	9/3 受取済	有り	・配置図:雨水接続先、「道路側溝排水⇒側溝へ放流」に修正願います。 ※新規で側溝に開口を設ける場合は本市土木管理と協議の上既設開口部分の閉塞方法について協議し許可得てください。また側溝上の「構造物並びに側溝破損箇所」についても併せて協議願います。 ・配置図:道路幅員について南側道路「4620⇒4700」に東側道路の南東側「6200⇒6180」に修正願います。 ・配置図:汚水接続先「最終汚水樹⇒最終汚水樹(新設)」と追記の上「公共下水⇒既設公共汚水本管へ接続」に修正願います。 ※既設公共汚水本管までの接続ルート図示願います。 ・(第三面):[5.その他区域...]欄に「砂防指定区域、特定都市河川流域」を追記願います。 ※地区計画と整合を図るため、配置図に記載の石積み塀の高さを0.6m以下に修正願います。 立面図:屋根外壁の色彩について明記した着色立面図添付願います。	☐

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
171	9/1 受取可	有り	- 配置図:申請地全周に「境界線」追記願います。 - 配置図:雨水接続先「街渠樹へ接続」と追記願います。 - 配置図:汚水接続先「既設公共汚水樹へ接続」と追記願います。 - 配置図:当該申請建物に「申請建物」と追記願います。 - 配置図:X-X'断面図東側「隣地境界線→道路境界線」に修正願います。	☐
172	9/3 受取可	有り	- 配置図:配置図にX1-Y1の「断面線」の「位置及び向き」図示願います。 - 配置図:汚水接続先の「既設公共汚水樹」を道路上に「図示」願います。	☐
173	9/3 受取可	有り	- 配置図:申請地北西側に「市管理管路敷」と追記の上「隣地境界線→官民境界線」に修正願います。 - 配置図:X-X'断面図の北西側「隣地境界線→官民境界線」に修正願います。 - 付近見取図「街区名」追記願います。 - 配置図:道路上にある「既設公共汚水樹」図示のうえ、汚水接続先「矢印」修正願います。 - 配置図:ガス引込「矢印」向きを宅地内に修正願います。	☐
174	9/3 受取可	有り	- 付近見取図「街区名」追記願います。 - 配置図:申請地南東側及び北東側の「道路構造物」図示のうえ、「幅員押さえ」位置まで「図示」願います。また「ごみ置場」図示し、「ごみ置場」と追記願います。 - 排水計画図:汚水接続先「公共汚水樹→既設公共汚水樹へ接続」と追記願います。 - 排水計画図:雨水接続先「街渠樹へ接続」と追記願います。	☐
175	9/3 受取可	有り	- 付近見取図「街区名」追記願います。 - 配置図:図面名称「配置図」と追記願います。 - 配置図:必要のない「法面表記」削除願います。 - 配置図:接道となる建築基準法上の「道路種別」追記願います。また、当該道路の排水構造物が現地と相違「U型側溝→L型側溝」に修正願います。 - 配置図:申請地対側北東側に「ごみ置場」図示の上、「ごみ置場」と追記願います。 - 配置図:汚水接続先「公共下水へ→既設公共汚水樹へ接続」に修正願います。	☐
176	9/8 受取済	有り	- 配置図:申請地北西側道路対側に「公園」と追記願います。 - 配置図:申請地北西側「外壁後退線」修正願います。 ※緑地計画図も同様に修正願います。 ※緑化求積図:防草シートは緑地面積に算定できないため、再度緑地面積を正しく算定願います。(地区計画の届出内容と整合させてください。)	☐
177	9/8 受取済	有り	- 配置図:申請地南側隣地に「市管理管路敷」と追記願います。 - 配置図:申請地に接する道路の境界及び土地との「高低差」追記願います。 - 排水計画図:汚水接続先「既設公共汚水樹へ接続」と追記願います。 - 排水計画図:雨水接続先「街渠樹へ接続」と追記願います。	☐
178	- 受取済	有り	- 案内図:「案内図→付近見取図」に修正願います。 - 配置図:西側道路と西側対側地との境界線名「道路境界線(後退後)」と追記願います。 - 配置図:雨水接続先について、1宅地1排水でご計画ください。又本市との事前協議時に申請地北東側に接続することで協議完了しておりますので南西側の接続はおやめください。	☐
179	9/9 受取済	有り	(第3面):【その他の区域、〇〇】欄に「地区計画名」追記願います。 - 付近見取図:「方位記号」図示願います。 - 配置図:汚水接続先「下水本管へ排水→既設公共汚水本管へ設儀」に修正願います。 ※汚水接続先新設される場合は本市下水道と接続許可を得てください。 - 配置図:地区計画における「外壁後退ライン」図示願います。 - 配置図:雨水接続先、側溝の壁に新規で「雨水開口」を設ける場合は本市土木監理課で「接続許可」を得てください。	☐
180	9/16 受取済	有り	- 付近見取図:「方位」記入願います。 - 配置図:申請地西側境界線名「管管境界線→水路境界線」に修正願います。 ※関連する図面も併せて修正願います。 - 配置図:申請地西側水路を経て「軌道敷」がある為「軌道敷」と追記願います。 - 配置図:申請地東側道路幅員「7300→7220」に修正願います。 (第三面)【7.敷地面積】【ハ.建築基準法第53条第1項〇〇〇】「1,122.94→200」に修正願います。	☐

※「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書(建築物)(市経由)受付返却状況

受付番号	受付返却状況 (返却予定日)	修正事項	修正事項内容(掲載希望の方のみ表示)	修正確認済
181	9/16 受取可	有り	- 配置図: 汚水接続先、新規で汚水接続される場合は本市下水道課と接続方法について協議し許可を得た内容を図面に反映してください。 ※通常「新設公共汚水樹」を道路上に図示のうえ「新設公共汚水樹へ接続」と記載して頂くことになります。 - 配置図: 雨水接続先の道路側溝がありません！現地確認の上接続先をご計画ください。	☐
182	9/17 受取可	無し		☐
183	9/24 受取可	有り	- 配置図: 当該申請建物部分に「申請建物」と追記願います。 - 断面図: Y-Y' 断面図の2階部分「洋室B⇒洋室C」ではありませんか？	☐
184	9/24 受取可	有り	- 配置図: 当該申請建物部分に「申請建物」と追記願います。 - 配置図: 雨水接続先「街渠樹へ接続」と追記願います。 - 配置図: 汚水接続先「既設公共汚水樹へ接続」と追記願います。 - 配置図: 配置図に「Y-Y'断面線」図示願います。 - 断面図: 断面図の図名「立面図⇒断面図」に修正願います。	☐
185	9/28 処理中			☐
186	9/28 処理中			☐
187	9/28 処理中			☐
188	9/25 処理中			☐
189	9/25 処理中			☐
190	9/28 処理中			☐

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。

※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。