第三中学校付帯工事仕様書
1)公共建築工事標準仕様に基づき実施すること。
2)工事概要及び寸法は、右図を参照すること。
3)撤去品は適法かつ有効に処分すること。
4)盤近傍のハンドホール3か所は、ハンドホールリングを用いて嵩上げすること。
5)残土及びコンクリート殻類は、場外処分とする。(マニュフェスト必要)
6)土間コンクリートは、盤から外側に水勾配を考慮すること。
7)フェンス入り口に高圧危険標識を新設すること。
8)消火器格納箱及び消火器JIS安全標識を更新すること。
9)受電点の電柱からキュービクル部分のFEP埋設配管(φ80)の更新を行うこと。
10)埋設表示テープを敷設すること。



土間コンクリート　施工詳細図



高圧危険標識の見本

消火器JIS安全標識の見本

件　名	交野市立妙見坂小学校他2校高圧電気設備賃貸借	8/12	縮尺	FREE	交野市教育委員会
図　名	第三中学校付帯工事概要図	納入場所	第三中学校		