

凡例及び数量

①高圧気中開閉器	1台
②地絡継電器	1台
③動力ケーブル　(再利用)	――――
④接地ケーブル(IV14sq)	15m
⑤動力ケーブル用電線管(GP82)(再利用)	――――
⑥ビニル電線管 VE22	16.5m
⑦高圧縁回し線(6600V JP) KIP38sq	3m
⑧圧縮導管端子 38sq	6個
⑨端末処理材(6kVCVT 屋外用 38sq テープ巻)	1個
⑩高圧ピン碍子(1号普通型)	3個
⑪接地測定箱(浅羽製作所UC12相当品)	1個
⑫PAS支持金物 GR付開閉器取付器具 壁面用	1個
⑬接地極表示板	1枚

既設引込柱の既設装柱材を撤去し、

図面の装柱材を新設すること。

件　名	交野市立妙見坂小学校他2校高圧電気設備賃貸借	11/12	縮尺	FREE	交野市教育委員会
図　名	星田小学校　受電点詳細図	納入場所	星田小学校		