

日常点検(週1回)

仕様書⑭関連

除害棟周辺

実施日： 年 月 日

実施者：〇〇会社 〇〇

内容確認者：〇〇会社 △△

	実施内容	✓欄	備考
異常	発報：有／無 、 復旧：有／無 発報内容		
薬剤量	残量：PACタンク (ℓ) 残量：苛性ソーダタンク (ℓ) 残量：油分解剤タンク (ℓ) 残量：消泡剤タンク (ℓ) ボイラー排水流量計： (m³) 厨房排水流量計： (m³) PH： 温度 度 炭酸ガス：圧力 (Mpa)、 炭酸ポンベ残量： % (使用 本、予備 本) 出口3方電磁弁：電磁弁：ON／OFF時作動状態、 薬剤保管の有無：名称 、量 (荷姿) 保管状態の良否		
タンク	外観：汚れ、腐食、損傷、水・液漏れ 据付状態：振動、ガタつき、異音		
電源	電源ランプの点灯確認 漏電ブレーカーの作動確認：テストボタン 操作盤各スイッチ類の確認：誤作動の有無 各ブレーカー確認：ON状態		
運転時	モーター：異音、過熱、負荷 () 近接スイッチの作動 (攪拌中投入口開、停止、)		
給排水	給水管の取付状態：破損や漏れの確認 汚れの有無、色、臭い、確認 ストレーナーの清掃： 機器及び機器周りの整理整頓・清掃 点検口の状態確認：開閉、ガタ 薬剤：残量、注入テンポ、異音、		
駆動部	軸受けの注油：グリス種類 (品名：) 固定ボルト：締め付け (部位：) モーターVプーリー：締め付け プーリーV：締め付け Vベルトの状態：張り・摩耗・亀裂 チェーン：張り・調整 オイル交換： (部位：) (品名：)		
処理槽	投入量：コア、薬剤、 異物混入 内壁面：汚れ、腐食、損傷 温度の確認：設定温度との差 センサの状態： 攪拌時間の確認：		
その他	機体周辺環境： 交換部品の有無： (部品名)		

点検(良好)：✓

調整：A

清掃：C

締付：T

補修：R

交換：x