

細目別内訳

工事名： 旧交野市立第1認定こども園解体工事

費目・名称・種別・細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I こども園					
1. 空気調和設備 (1) 機器設備					
PB-1：温水ボイラー 撤去 暖房能力175kW 燃料消費量21.6L/h 貯湯量210L	1.0	台			
PHW-1：温水循環ポンプ（ラインポンプ） 撤去 吐出量240L/min 揚程5.5m	1.0	台			
TE-1：膨張タンク 撤去 容量100L 鋼板製	1.0	基			
PAC-1：空冷式ヒートポンプパッケージ（室外機） 撤去 冷房14.0kW 暖房16.0kW	1.0	台			
冷房7.1kW 暖房8.0kW	2.0	台			
PAC-2：空冷式ヒートポンプパッケージ（室外機） 撤去 冷房14.0kW 暖房16.0kW	1.0	台			
PAC-2：空冷式ヒートポンプパッケージ（室内機：4方向カセット形） 撤去 冷房7.1kW 暖房8.0kW	2.0	台			
PAC-3：空冷式ヒートポンプパッケージ（室外機） 撤去 冷房11.2kW 暖房11.8kW	1.0	台			
PAC-3：空冷式ヒートポンプパッケージ（室内機：4方向カセット形） 撤去 冷房11.2kW 暖房11.8kW	1.0	台			
PAC-4：空冷式ヒートポンプパッケージ（室外機） 撤去 冷房14.0kW 暖房16.0kW	1.0	台			
PAC-4：空冷式ヒートポンプパッケージ（室内機：4方向カセット形） 撤去 冷房14.0kW 暖房16.0kW	1.0	台			