

質 疑 回 答 書

「旧交野市立第1認定こども園解体工事」の入札に関する質問事項について、以下のとおり回答します。

記

1. 質疑回答内容

No.	質疑	回答
1	解体特記仕様書(1) 1一般共通事項 ⑥監理技術者の要件 建築工事の施工に関し10年以上の実務経験を有することとは、コリンズにて施工実績を証明できればよろしいかご教授ください	質問のとおり、コリンズにおける技術者実績確認の証明で問題ないです。その他、技術者の経歴書等の工事関係書類を提出するものとします。
2	解体特記仕様書(1) 1一般共通事項 ⑥監理技術者の要件 1級土木施工管理技士の監理技術者は、要件に満たないとの解釈でよろしいかご教授ください。	質問のとおり、要件に満たさないものとなります。
3	解体特記仕様書(1) 6石綿含有…④石綿含有吹付…配管保温材をケレン除去工法で指定してあります。実施設計書 別紙明細(機) -28 (No.113) のエルボ部に石綿を含有しているかご教授ください。	質問のとおり、含有の扱いとなります。
4	実施設計書 No.32 12行目 安全手摺 数量、単位をご教授ください。	数量、単位につきましては、別添(別紙明細)のとおりです。
5	実施設計書 No.62 12、13行目 厚鋼電線管 数量、単位をご教授ください。	数量、単位につきましては、別添(別紙明細)のとおりです。
6	実施設計書 No.80 12、13行目 PAC-4 数量、単位をご教授ください。	数量、単位につきましては、別添(細目別内訳)のとおりです。
7	実施設計書 No.99 12、13行目 エアコン 数量、単位をご教授ください。	数量、単位につきましては、別添(別紙明細)のとおりです。

以 上