

【ブロック塀等の点検表1 コンクリートブロック塀の場合】

点検項目	点検内容	点検結果		
		適合	不適合	
1	高さ	2. 2m以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	高さ2mを超える塀で15cm以上	はい	いいえ
		高さ2m以下の塀で10cm以上	はい	いいえ
3	鉄筋	壁内に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている	はい	いいえ
4	控え壁 (高さ1.2mを超える時)	塀の長さ3. 4m以下ごとに、直径9mm以上の鉄筋が入った控え壁が塀の高さの1/5以上突出してある	はい	いいえ
5	基礎 (高さ1.2mを超える時)	丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	はい	いいえ
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない	はい	いいえ
7	ぐらつき	人の力でぐらつかない	はい	いいえ
8	その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない	はい	いいえ

* 適合するかどうか判断ができない場合は「いいえ」を選択

【ブロック塀等の点検表2 組積造等の場合（鉄筋が入っていないコンクリートブロック塀を含む）】

点検項目	点検内容	点検結果		
		適合	不適合	
1	高さ	1. 2m以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある	はい	いいえ
3	鉄筋	—	—	—
4	控え壁	塀の長さ4m以下ごとに壁面からその部分の壁の厚さの1. 5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1. 5倍以上ある	はい	いいえ
5	基礎	根入れ深さが20cm以上ある	はい	いいえ
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない	はい	いいえ
7	ぐらつき	人の力でぐらつかない	はい	いいえ
8	その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない	はい	いいえ

* 適合するかどうか判断ができない場合は「いいえ」を選択