

質 疑 ・ 回 答 書

事業名： 交野市立第四中学校運動場防球ネット購入

下記のとおり質疑事項に回答します。

NO.	質 疑 事 項	回 答 内 容
1	仕様書の中で使用材料にポリエチレン440T/44本 目合37.5mm目とありますが、内訳書に朝日S・P防球フェンスエコネット(365t-56本 40mm目 グリーン)となっていますがどちらのネットを参考品と見させていただきますでしょうか。	使用材料は、仕様書の【株式会社 カスミ KB-2 ブラウン 同等品(ポリエチレン440T/44本 目合37.5mm目)】になります。
2	名盤の取付について ・名盤設置するにあたり 名盤のサイズ(縦横) 取付箇所と取付方法 名盤の材質(設置環境に適した?) 名盤設置はどういった目的で付けられるのでしょうか?	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズは縦100mm×横160mm程度。 ・材質はアクリル板にエッチング加工を行いネットの下部にSUS製のリング等で4点留めを行う。 ・目的に関しましては、現地でいつ更新が行われたかなど一目見て分かるように設置を行います。
3	第1号内訳書の脚立足場について ・脚立足場 直列 H=1.8 312.95m とありますが 転用しながらの使用は可能でしょうか?	転用可能です。 安全面、作業効率に留意して検討をお願いします。
4	仕様書にて記載のある交通誘導員について車両の搬出入及び作業中全般に交通誘導員の配置が必要かを御教示下さい。又、全般ではない場合はどのような作業時に配置が必要かを御教示ください。	交通誘導員の配置に関しては、搬入時及び高所作業車使用時を見込んでおります。その他、第三者に配慮が必要な作業が発生した場合は協議の上、配置の検討をお願いします。
5	使用材料の防球ネットにおいて仕様書には榊カスミKB-2 ブラウンとありますが設計書においては朝日S・P防球ネットエコフェンスとあります。どちらの同等品で見積り作成すれば良いかを御教示下さい。又、ネットの色についてはブラウンで良いのかも御教示下さい。	No.1での回答のとおりです。
6	車両搬入出、作業中の交通誘導員の配備とありますが、外部道路から作業は必要ですが、グラウンド内からの作業中も必要でしょうか?	No.4での回答のとおりです。 外部道路からの作業は見込んでおりません。