

案件名：サーバ室入退室管理システム更新事業		
事業者質疑回答		
No	質問内容	回答
1	「認証装置は、手のひら静脈による生体認証を行うものとし、次の要件を満たすこと。」とございますが、指紋と指静脈の複合認証での提案でもよろしいでしょうか？	仕様書記載のとおり手のひら静脈としてください。
2	「なりすましを防止するため手のひらの静脈情報を読み取ること。」とございますが、指紋と指静脈の複合認証での提案でもよろしいでしょうか？	仕様書記載のとおり手のひら静脈としてください。
3	「本人拒否率が 0.01% 以下であること。」とございますが、製品として非公開情報となるのですが、仕様変更のご相談は可能でしょうか？	本人拒否率は仕様書記載のとおりとしてください。
4	1対1認証のID入力とは、どのような認証を想定されておりますでしょうか？	事前にユーザ毎にIDを付与しておき、入室する際には生体認証装置のテンキー機能にてIDの入力を実施し、同IDに紐づく静脈を読み込ませることによる認証方式を想定しております。
5	1対1認証（ID入力と生体情報を組み合わせて認証するときの認証時間（認証開始から認証完了まで）は1秒以内であること。1対N認証（生体情報のみで認証）は2秒以内であること。」とございますが、1対1認証に関して1.5秒以内に仕様変更いただく事は可能でしょうか。	仕様書記載のとおり1秒以内としてください。
6	「サイズはW185×H150×D60mm以下であること。」とございますが、こちらのサイズは、生体認証装置だけでしょうか、それともカードリーダーも含めてのサイズでしょうか？	カードリーダーも含めたサイズとしてください。
7	「認証装置、直流電源装置及び管理用PCは、上記（3）で取り外した位置に設置すること。」とございますが、設置場所、位置が分かる資料をいただく事は可能でしょうか。	仕様書添付の「生体認証装置等機器配置図」をご確認ください。