

令和 6 年 10 月 16 日

星田 4 丁目防災備蓄倉庫新築工事設計業務委託

入札参加者 御中

交野市危機管理室課長

質 疑 回 答 書

「星田 4 丁目防災備蓄倉庫新築工事設計業務委託」の入札に関する質問事項について、
以下のとおり回答します。

記

1. 業務名 星田 4 丁目防災備蓄倉庫新築工事設計業務委託

2. 質疑回答内容

	質 疑	回 答
①	29 条の開発とありますが、現況地盤の切盛り、 区画の変更等の予定（想定）があるのでしょうか。 また、盛土舗装のイメージを教えてください。	・現況地盤の切盛りはございません。 ・区画の変更等の予定（想定）については、 当初の区画から変更があるため、区画の変更 の想定はございます。 ・盛土舗装については、整地程度を行なった 後に舗装を行う想定です。
②	軽量鉄骨造とありますが、システム又は、プレ ハブ建築を想定しているのでしょうか。	プレハブ建築を想定
③	敷地面積は確定しているものと考えてよろし いですか。敷地境界は明示されていると考えて よろしいですか。	敷地として使用する用地の、おおよその範囲 は確定しておりますが、敷地面積及び敷地境 界の確定については、現在作業中です。
④	委託業務設計書の大要に記載の地盤調査費に ついて、箇所数は 1 箇所ですよろしいですか。	1 箇所です問題ありませんが、スクェアイト貫入 試験を想定しています。
⑤	既設建物の解体設計は本業務範囲外と考える よろしいですか。	お見込みのとおり。