

質疑回答書

事業名：交野市立交野みらい学園特定建築物環境衛生管理業務委託

下記のとおり質疑事項に回答します。

No.	質疑事項	回答
1	貯水槽清掃の清掃時期について指定はありますか。	長期休暇時または土日祝日とする。
2	各作業において作業時間の指定（平日昼間や休日昼間等）ありますか。	仕様書 5. (2)、(4)、(5) は長期休暇時または土日祝日とする。 但し、学校運営に支障がない場合はこの限りではありません。
3	貯水槽清掃の実施月は何月でしょうか？ また、「仕様書 8.注意事項 (2) 水質検査については検水箇所を貯水槽 1 基について、1 か所とする」とありますが貯水槽は何基ありますか？ また複数ある場合、容量等は設備リストに記載のある同じ内容のものでしょうか？	上記 1 と同じ。 貯水槽は 2 槽式が 1 基となります。
4	空気環境測定の実施月は偶数月、奇数月のどちらでしょうか？	指定はありません。
5	作業写真はどの業務に何枚くらい必要でしょうか？	原則として、仕様書 5 (1) ～ (5) に記載した業務で施行前・中・後にて各 1 枚撮影を想定していますが、清掃などのように施行中の業務内で工程がある場合は、各工程においても 1 枚程度撮影してください。
6	仕様書に記載されていない環境業務（簡易水道検査、害虫防除、排水管清掃等）はどのように計画をたてたらよいのでしょうか？	簡易水道検査は仕様書 5. (4) に含みます。 害虫防除、排水管清掃については、今回委託範囲外とします。

