


| 記号 | 名称 |
|--------|-------------|
| ZCT | 零相変流器 |
| CH | ケーブルヘッド |
| VCT | 電力需給用計器用変成器 |
| DS | 断路器 |
| VCB | 真空遮断器 |
| VT | 計器用変圧器 |
| CT | 計器用変流器 |
| PC | 高圧カットアウト |
| T | 変圧器 |
| C | 高圧進相コンデンサ |
| OGR | 高圧地絡方向継電器 |
| LGR | 漏電警報器 |
| B | 直流電源装置 |
| Wh | 取引用電力量計 |
| LGRSEL | 漏電セレクタ |
| V | 電圧計 |
| A | 電流計 |
| VS | 電圧計切替スイッチ |
| AS | 電流計切替スイッチ |
| VTT | 試験用電圧端子 |
| CTT | 試験用電流端子 |

| 幹線記号 | 遮断器容量 | 負荷名称 |
|------|-------------------|------------------|
| (L1) | MCCB3P100AF/100AT | L-1 |
| (L2) | MCCB3P100AF/100AT | L-A |
| (L3) | MCCB3P100AF/60AT | L-B |
| (L4) | MCCB2P 50AF/20AT | 1階専用コンセント 赤色隔壁取付 |
| (L5) | MCCB2P 50AF/20AT | 2階専用コンセント 赤色隔壁取付 |
| () | MCCB2P100AF/60AT | 予備 |
| () | MCCB2P 50AF/20AT | OCG |
| () | MCCB2P 50AF/20AT | LGR |
| () | MCCB2P 50AF/20AT | 換気扇他 |
| (M1) | MCCB3P225AF/125AT | 1階空調制御盤 |
| (M2) | MCCB3P225AF/175AT | 2階空調制御盤 |
| () | MCCB3P100AF/100AT | 予備 |
| (P1) | MCCB3P225AF/150AT | CVCVF |
| (P2) | MCCB3P100AF/100AT | 1階電算機用分電盤 |
| (P3) | MCCB3P225AF/150AT | 2階電算機用分電盤 |



司電機産業(株)殿經由 / 交野市 殿

単線接続図
高圧受変電設備
旧消防庁舎増改築工事

FE-480462 1/2

| DATE | NAME | APPROVED | SCALE |
|-------------------------|------|----------|-------|
| DRAWN | - | - | - |
| CHECKED | - | - | - |
| Fuji Electric Co., Ltd. | | | |