

質疑・回答

案件名： 交野市役所本館等自家用電気工作物保安管理業務委託

No.	質問内容	回答
1	年次点検（停電点検）実施の際、仮設発電機等要する作業はありますか？ ある場合は、どれくらいの発電機容量が必要ですか？ 何カ所に給電する必要があるのですか？	年次点検（停電点検）の実施において、仮設発電機等を要する作業はありません。