

検定満期量水器等修理(パーター単価契約)

質疑・回答

	質問内容	回答
1	電子式メーターのケーブルは過去同様10mでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	発注、納期スケジュールを教えてくださいませんか。	13～25mmの口径については仕様書に記載のとおりとし、その他の口径については6月末から調整の上で発注させていただきたいと見込んでおります。
3	150mmは電磁式水道メーターでよろしいでしょうか。	仕様書に電子式と記載されておりますが、現地を確認したところ状況の変化のため、電子式でなく電磁式を納入願います。
4	納品させていただく乾式直読式40mmは縦型でよろしいでしょうか。	接線流でお願いします。
5	引き取らせていただく40mmは縦型でしょうか。接線流でしょうか。	接線流と見込んでいます。
6	引き取らせていただく50mmの材質は铸铁製でしょうか。鉛レス銅合金製でしょうか。	鉛レス銅合金と見込んでいます。
7	引取するφ13～25のメーターには指示部回転式のメーターは含まれておりますでしょうか。含まれる場合はその割合も教えてください。	含まれていないと見込んでいます。
8	引取する各口径メーターの材質は何になりますでしょうか。(砲金製、エコプラス、ビスマス、ダクタイル铸铁、ステンレスなど)。わかるようでしたら教えてください。	鉛レス銅合金と見込んでいます。