

# 質 疑 書

1. 入札案件名 交野市立小中学校給排水機器定期検査等業務委託

2. 質疑内容

	質疑	回答
①	前回入札された時の落札価格(税込み)と落札社名を教えてください。	本市のホームページでご確認ください。 ( <a href="https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2024042500067/">https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2024042500067/</a> )
②	受水槽・高架水槽の清掃は6月から9月の間での作業で問題ないでしょうか。また作業日の指定等有りますでしょうか。	例年夏季休業中に清掃しています。夏季休業中ならば日にち指定はありません。夏季休業中以外は土日祝で可能です。
③	仕様書内で2. 受水槽・高架水槽の点検、保守及び5. 揚水ポンプ点検、保守の書面的内容で別紙点検項目一覧表1及び表2ほどを参照とすれば宜しいでしょうか。	別途追加します。
④	第三中学校の消防設備点検は毎年何月でしょうか。	8月と2月
⑤	昨年度の報告書の閲覧は可能でしょうか。	可能