

質 疑 書 兼 回 答 書

1. 入札案件名 交野市消防団星田分団小型動力ポンプ付積載車更新

2. 質疑内容

	質疑	回答
①	積載する小型動力ポンプはB-2級とありますが、4ストローク、2ストローク等の指定はありますか？	B-2級の小型動力ポンプは4ストロークの重量が100キロ以下のものとします。
②	シャシにつきまして法規制変更にもとない受注停止および予約もできない状況となっており、シャシの入庫が遅れることが想定されます。それにもとない契約納期内の納車ができない場合は納期延長などの措置をとっていただけるのでしょうか？	受注後の状況により、協議の対象とします。