

設置型組立式給水タンク購入 仕様書

1 品 名 設置型組立式給水タンク

2 数 量 13基

3 製品仕様

(1) 寸法

- ・本体：(組立時) 幅・奥行・高さ いずれも1,100mm未満(配管部除く)
- ・専用架台：(フレーム部) 幅・奥行 1,150mm未満、高さ800mm未満
(ベース部) 幅・奥行 1,100mm未満、高さ170mm未満
(組立時地上高800mm程度)

(2) 有効内容量

1,000ℓ

(3) 重量

本体重量：65kg未満 架台重量：50kg未満

(4) 材質

- ・本体：(骨格部) アルミ樹脂 (側壁部) 樹脂製板又は骨格部と同様の金属
- ※タンク満水時に耐えうる構造、材質であること

(5) 積載内容物

飲料水

(6) ≪付属品≫ (各13基分)

内袋：180μ×2重(食品衛生法に適合) 1枚

給水用バルブ：1個/基 ボールバルブキャップ付

給水口配管：2口自在水栓

取扱説明書：1冊

≪オプション品≫ (各13基分)

内袋：予備 1枚

紫外線カットカバー：1枚

樹脂カムロック50A(メス)+B、C媒介継手65A(メス)：1式

名入れ：「交野市」本体(側面樹脂パネル部1か所)・紫外線カットカバー(両側面)

4 特記事項

- (1) 外部から水量が確認できること
- (2) 各部材が軽量であること
- (3) 組立・収納の際に工具を要しないこと

- (4) 収納性、安全性を考慮した梱包を施すこと。
- (5) 納品時、取扱説明を実施すること

5 検査

納品時、納入品を検査し、欠陥、疑義等が生じた場合は、受注者が全ての納入品を検査し、場合によっては、新品のものと交換すること。また、その作業に要した費用は、全て受注者の負担において行うこと。

出荷前検査は、日本国内において本体の設計知識を有した技術者が施すこと。

6 品質保証書

納品時に、品質保証書を提出すること。

7 納入期限

令和9年3月19日（金）

※納入時期については、市の指示に従うこと。

8 納入場所

星の里浄水場（交野市私市9丁目6番1号）

※納入場所については、市の指示に従うこと。

9 担当者

交野市危機管理室 担当 森

電話番号 072-892-0121

10 その他

- (1) 納品にあたっては、搬入方法等について、担当職員の指示に従うこと。また、搬入に係る人員は、受注者にて十分に確保すること。
- (2) 納品にあたっての運搬、指定場所への積み上げ及び検査に要する費用は、全て受注者の負担とすること。
- (3) 納品時等において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すものとする。
- (4) 納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。
- (5) その他、本仕様書に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること。

11 参考機種

KEC-A-100（メーカー：川崎機工株式会社）